

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_REK_07Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 02.11.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii 4.**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **202/2018 z 11.10.2018 pod zn. 14284 - WYP** Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany**“.

V súlade s §114 ods. 8 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

Otázka č. 20:

V požiadavke od projektanta ohľadom plastových okien je uvedené, že požaduje trojsklo s g menšie alebo rovné 0,4 a prestup svetla viac ako 70%.

Podľa vyjadrenia výrobcu plastových okien je táto požiadavka nereálna, snád' len s použitím tepelných zrkadiel, pričom cena takýchto okien je veľmi vysoká.

Táto požiadavka sa dá splniť iba v dvoj skle . V trojskle sú možné nasledujúce kombinácie :

ADVANCED 4 mm-16-4-16-Advanced 4 mm TI = 65 % g = 43 %

StoprayVISION72 6mm-16-4-I 6-4IPLUS TI = 65 % g = 35%

Alebo klasické trojsklo kde TI = 70 % ale g = 53 % .

Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie požiadavky.

Odpoveď č. 20:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke použitia plastových okien s izolačným trojsklom s nasledujúcimi parametrami: celková priepustnosť slnečného žiarenia $g = \max. 0,45$ ($SF = \max. 45\%$) pri hodnote súčiniteľa priepustnosti svetla $L_t = \min. 65\%$.

Otázka č. 21:

V prílohe zasielame Výpisy prvkov interiéru, ktoré sú prílohou projektovej dokumentácie SO 01 Centrálna sterilizácia a operačné sály, časť E1.01 ASR, avšak tieto prvky sa nenachádzajú v zaslanom VV.

Otázka: Ak sú tieto prvky predmetom našej dodávky, žiadame aby boli doplnené do VV.

Odpoveď č. 21:

Uvedené prvky interiéru nenaceňovať, nie sú predmetom tohto postupu verejného obstarávania.

Otázka č. 22:

V zmysle návrhu zmluvy o dielo Článok 15 Sankcie bod 15.1. časť xii zmluva hovorí o sankcii za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela dodávateľom nasledovné : „ za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny Diela bez DPH“

Máme za to, že táto pokuta je neprimerane vysoká. Pri omeškaní napr. 1 deň nemôže vzniknúť obstarávateľovi ujma vo výške 10% z ceny diela. Pritom ešte je stále zachovaná možnosť obstarávateľa na náhradu škody z titulu omeškania. Zároveň takto stanovená pokuta nie je ani motivujúca pre zhotoviteľa, aby prípadné omeškanie bolo čo najkratšie.

Navrhujeme obstarávateľovi prehodnotiť znenie tohoto článku návrhu ZoD, v zmysle uvedeného zdôvodnenia.

Odpoveď č. 22:

Verejný obstarávateľ v Zmluve o dielo v Článku 15, bode 15.1 upravuje: "Za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH."

Otázka č. 23:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazov výmer by sme sa chceli Dotovanej osoby spýtať:

V poskytnutých podkladoch chýbajú zapojovacie schémy rozvádzačov v časti MaR a časť Motorická inštalácia. Ide o rozvádzače napr. 3RA1, 3RA2, 3RCH1, 3RT1 atď. Bez zapojovacích schém je adekvátne a zodpovedné ocenenie danej stavby nereálne.

Prosíme Dotovanú osobu o doplnenie zapojovacích schém pre všetky rozvádzače.

Odpoveď č. 23:

Princíp a obsah každého rozvádzača je popísaný v Technickej správe, Technologickej schéme a Výkaze výmer. Zapojenie rozvádzača je predmetom príslušného riadku Výkazu výmer a úspešný dodávateľ ho musí zhotoviť podľa svojich zvyklostí a v súlade s konkrétnym výrobcom materiálu, obzvlášť riadiaceho systému.

Otázka č. 24:

Pre korektný návrh úpravy vody, žiadame o doplnenie chýbajúcich údajov, uvedených v priloženej tabuľke.

Tabuľka so zistenými a nezistenými informáciami ohľadom požiadaviek na úpravu vody:

typ zariadenia	počet odberných miest	požadovaná kvalita upravenej vody	požadovaný maximálny prietok upravenej vody	denná spotreba upravenej vody	prevádzkový tlak	DN pitnej vody
zvlhčovacie zariadenie ?				750 l	0,35 – 0,50 MPa	
centrálna sterilizácia	6 (dodaná tabuľka odberných miest)	3 - 5 μ S/cm	282 l/h preveriť súčasnosť odberu vody		0,2 až 0,3 MPa (max. 0,5 MPa)	
uzatvorený chladiaci okruh ?						

Odpoveď č. 24:

Úpravovňa vody je v projekte navrhnutá pre potrebu centrálnej sterilizácie (demineralizovaná voda) a pre potrebu dopúšťania chladiaceho okruhu - okruh je uzavretý (zmäkčená voda). K elektrickým vyvážačom pary je privádzaná pitná voda. Verejný obstarávateľ má za to, že pre nariadenie úpravovne vody sú údaje uvedené v PD postačujúce.

Otázka č. 25:

Pre veľké množstvo nákladových položiek, uvedených vo výkaze výmer, predstavujúcich stavebné materiály alebo tovary, nie je uvedený konkrétny obchodný názov daných ponúknutých produktov. Žiadame o zoznam materiálov, výrobkov a zariadení, kde je potrebné doplniť konkrétny obchodný názov a k nim predložiť technické listy.

Odpoveď č. 25 :

Verejný obstarávateľ uvedenú podmienku spresnil a upravil dňa 25.10.2018.

Vysvetlenie je dostupné v profile verejného obstarávateľa na adrese:
(<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1228/message/show/8056>).

Otázka č. 26:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

Odpoveď č. 26 :

Záujemca je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom si ma dôkladne a s odbornou starostlivosťou preštudovať všetky zverejnené dokumenty, podklady a podľa zváženia záujemcu vykonať po dohode s verejným obstarávateľom obhliadku staveniska a okolitého územia, ktoré súvisí so zhotovením diela ako celok, tak aby mu boli známe všetky podmienky súvisiace s vypracovaním ponuky a ocenením všetkých prác, materiálov, výrobkov a zariadení a tieto vedomosti zohľadnil v cenovej ponuke.

Uchádzač je povinný oceniť dielo v zmysle a rozsahu projektovej dokumentácie. V prípade akýchkoľvek nejasností uchádzača k predmetu zákazky je oprávnený podkladať otázky tak, aby ním predložená ponuka reflektovala na všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Otázka č. 27:

Poskytnutá PD obsahuje výkresy EI.01-803 Výpis prvkov interiéru a EI.01-804 Interiér 2.NP, pričom výkaz výmer takéto položky neobsahuje. Je zariadenie interiéru podľa poskytnutej PD súčasťou tohto verejného obstarávania?

Odpoveď č. 27:

Uvedené prvky interiéru nenaceňovať, nie sú predmetom tohto postupu verejného obstarávania.

Otázka č. 28:

Poskytnutá PD obsahuje časť GI-Medicínska technológia. Výkaz výmer k tejto časti obsahuje iba položku „1_ Medicínska technológia - vid' osobitný dielci rozpočet_kpl_ 0". Je medicínska technológia predmetom tohto verejného obstarávania?

Odpoveď č. 28:

Medicínska technológia je predmetom samostatných verejných súťaží a nie je predmetom tohto postupu verejného obstarávania.

Otázka č. 29:

Vo výkaze výmer ASR je uvedená položka č.359 „D+M Dočist'ovacia rohož vnútorná z AI profilov podľa PD_m2_12". V pôdoryse I.NP je uvedená výmera 9,2 m² (miestnosť AI-1.01). Rozumieme správne tomu, že pôdorysné rozmery rohože sú totožné s pôdorysnými rozmermi miestnosti AI -1.01? Ak áno, výmera uvedená v PD nieje totožná s výmerou uvedenou vo výkaze výmer. Nachádza sa niekde v PD ďalšia rohož? Žiadame o vysvetlenie daných skutočností.

Odpoveď č. 29:

Rozmery rohože sú totožné s pôdorysnými rozmermi miestnosti. Správna je hodnota vo výkrese s uvedenou výmerou 9,2m², ktorú požadujeme naceniť.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščík

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie