



LEGENDA POTRUBIA:

- PITNÁ VODA
- TEPLÁ UŽÍVKOVÁ VODA
- CIRKULÁCIA TUV

LEGENDA VÝTOKOVÝCH PRVKŮ

- U1 UMÝVACIÁ STUJANOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA NIEKA (VYRATANÉ 2 KS FLEXI HADIC M 10x1-3/8")
- U2 UMÝVACIÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, PLOCHÉ OTVÁČE (OSTIA 200mm S LEXÁRSKOU PÁKOU)
- U3 UMÝVACIÁ STUJANOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA NIEKA (VYRATANÉ 2 KS FLEXI HADIC M 10x1-3/8")
- DR1 DREZOVÁ STUJANOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA VYSOKÁ (VYRATANÉ 2 KS FLEXI HADIC M 10x1-3/8")
- DR2 DREZOVÁ STUJANOVÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA VYSOKÁ (VYRATANÉ 2 KS FLEXI HADIC M 10x1-3/8")
- MI UMÝVACÍ AUTOMAT NA INSTRUMENTY (pod technologu)
- 2x RHOVÝ KOLMUT GULOVÝ PRAČOVÝ A SPRÁKOU KLAPKOU 1/2"-3/4"
- NUSJ UMÝVACÍ STOL NEREZOVÝ JEJEDNOUDLÝ (pod technologu)
- DREZOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, ROZTEČ 100mm, PLOCHÉ OTVÁČE (OSTIA 300mm (DUŠIE)
- NUSD DREZOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, ROZTEČ 100mm, PLOCHÉ OTVÁČE (OSTIA 300mm (DUŠIE)
- PSK PARY STERILIZÁTOR KOMBINOVANÝ (pod technologu)
- PS PARY STERILIZÁTOR (pod technologu)
- PS LEXÁRSKY UMÝVACÍ ZÁB NEREZOVÝ 1550x600
- LUZ 2x SENZOROVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, TERMOSTATICKÁ
- VD VÝEVKA DUTINOVÁ
- DREZOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, ROZTEČ 100mm, PLOCHÉ OTVÁČE (OSTIA 300mm (DUŠIE)
- PM PISOAR KERAMICKÝ S RADAROVÝM SPRACHOVANÍM
- SPR SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ ZMIEŠAVACIA BATERIA, ROZTEČ 100 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET (sprchová hadica, ručica a pohyblivý držiak), napájanie 9V
- WC1,2 PODOHETOVÝ MODUL FIE ZÁVŇAZEC WC SO SAMONÁSTAVNÝ OCELOVÝM RAMENOM, HŤAŽKOSŤ 400 kg, NÁSTĚNNÁ ISOLÁCIA PROTI ROSENÍ + TLAČIDLO PRE PROJEKTOVÝ MODUL, BIELA FARBA
- PH POZARNÝ HYDROANT S TVAROVÝ STÁLIDLOU HADICOU, NÁSTĚNNÁ NA ZAPISOVANIE DO ZD, ROZMÉR 850x420x75mm, 25/30 (priemer hadice 25mm, dĺžka hadice 30m)
- EVP ELEKTROVÝ VÝVLAČ PARY VÝČERNÉ DOCHLAZOVANÍ KONDEKZITU (pod VET)

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum
LTPROJEKT PROJEKTOVÉ A KONŠTRUKČNÉ VÝSTUPY		Hlavný inžinier projektu: ING. PETER TOMICKÝ Vedúci projektant záskazy: ING. PETER TOMICKÝ	Investor: SVET ZDRAVIA
Profesia: ZTI	Spracoval oddiel: EP Rostov, a.s. Rostov Námestie 1720, 758 01 Rostov pod Raštinou Tel: +421 91 666 111 E-mail: hrd@rostoprojekt.cz	Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant: ING. RAOEK ULIRICH	Vypracoval: JAROSLAV ŠRAMEK	Kontroloval: ING. PETR TIEFENBACH	
Akcia: NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály		Základové číslo: DRS 27 - 2018	Prieč: 08 - 2018
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY		Formát: 12 A4	Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY
Obsah: SCHEMA VODOVODU		Mierka: 1:50	Číslo výkresu: E1.04-111