



| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | PLOCHA |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| | | (m2) |
| 3.01 | PODKROVNÝ PRIESTOR | 98,66 |
| 3.02 | SCHODISKO /PODESTA/ | 2,76 |
| SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚT. PLÔCH | | 106,12 m2 |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | | 137,17 m2 |

LEGENDA POTRUBÍ

- PRÍVODNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT
- VRATNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT
- POTRUBIE STÚPA
- POTRUBIE KLESÁ

POZNÁMKY
IZOLÁCIA POTRUBIA BUDE PREVEDENÁ PODĽA VYHLÁŠKY 14/2016 Z.z.

| VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA ALEBO ARMATÚRY | MINIMÁLNA HRÚBK A IZOLÁCIE |
|---|------------------------------------|
| DO 22mm | 20mm |
| OD 23mm DO 35mm | 30mm |
| OD 36mm DO 100mm | ROVNAKÁ AKO VNÚT. PRIEMER POTRUBIA |
| NAD 100mm | 100mm |

θe=-11°C

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ŽADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------|------|
| AUTOR PROJEKTU | Mgr. art. Branislav Škopek | | | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Norbert Jókay | | | | |
| INVESTOR | Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky | | | | |
| MIESTO STAVBY | parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky | | | | |
| PROFESIA | SO 01.4 VYKUROVANIE | | | | |
| DRUH STAVBY | VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy | STUPEŇ | RPD | FORMÁT | 2xA4 |
| NÁZOV VÝKRESU | Pôdorys podkrovia | DÁTUM | 05/2019 | MIERKA | 1:50 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | VK-04 | | |