

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 10.06.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ **Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44, 991 28 Vinica**, (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon**“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania číslo 120/2021 dňa 18.05.2021 pod označením 27381 - WYP (ďalej len „**Výzva**“) postup zadávania podlimitnej zákazky **Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica** (ďalej aj ako „**Súťaž**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika** realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 08.06.2021 boli Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 113 ods. 7 Zákona Vám týmto v jeho mene poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Otázka č. 1 (cit.):

„...prosíme verejného obstarávateľa o špecifikáciu zamýšľaných rastlín, ktoré požaduje vysadiť nakoľko v projektovej dokumentácii nie je uvedená špecifikácia. V rozpočtoch sú len položky popisom Rastliny - extenzívna zeleň, z kelímkov 9x9cm - 1840ks.“

Odpoveď č. 1:

V prvom rade si Verejný obstarávateľ dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že celkové požadované množstvo rastlín je v zmysle výkazu – výmer, ktorý tvorí Prílohu č. C.2 súťažných podkladov 1900 ks. Verejný obstarávateľ doplní bližšiu špecifikáciu rastlín, t. j. položky p.č. 7 objektu 1.2a - S001.2 Zelená strecha MS -Knížnica (bez tepelnej izolácie strechy) a 1.4a - S001.4 Zelená strecha MS - Kotolňa (bez tepelnej izolácie strechy) a položky p.č. 45 v rámci objektu 3 - S003 Zadržanie dažďovej vody zo strechy MŠ výkazu – výmer, formou zmeny súťažných podkladov.

Otázka č. 2 (cit.):

„...žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlení pol. č.76 - Kompletný zavlažovací systém so zdrojom vody zo zberných podzemných nádrží, vrátane strojného vybavenia a príslušenstva a dopojenia NN kabeláže do nádrží - 1480,27 m2 - v časti rozpočtu SO 03 a doplnení PD o časť zavlažovacieho systému. V priloženej projektovej dokumentácii sme nenašli žiadnu bližšiu špecifikáciu, požiadavky a pod. a nieje možné túto položku korektne oceniť.“

Odpoveď č. 2:

Vo výkrese G.1 Situácia S003, ktorý je súčasťou zverejnenej projektovej dokumentácie, je zelenou farbou vyfarbená trávnatá plocha, ktorá je určená na zavlažovanie v rozsahu 1480,27 m². Je potrebné naceniť taký zavlažovací systém, ktorý dokáže zavlažovať danú plochu s použitím zadržanej dažďovej vody z podzemných nádrží. V prípade nedostatku vody, je požiadavka na prepojenie systému na existujúci rozvod vody v areáli MŠ, z ktorého by systém odoberal vody len v prípade nedostatku vody v nádržiach, a aby bola možnosť kedykoľvek vypnúť odber vody z verejného vodovodu.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.