

**MĚSTO ŠTERNBERK
CHABIČOV - CHODNÍKY
SO401 - ROZVODY VO**

Zakázkové číslo 0971-19/3

STUPEŇ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

ČÁST:

**400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
SO401 – ROZVODY VO**

D1.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBJEDNATEL:

**MĚSTO ŠTERNBERK
Horní náměstí 16
785 01 Šterberk
IČ: 00299529**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Cekar CZ s.r.o.
Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

PROJEKTANT:

Ing. Tomáš Nedoma
Projektování elektrických zařízení
Rovensko 217, 789 01 ZÁBŘEH
IČ: 65129172

DATUM: březen 2020

paré:

Popis inženýrského objektu, funkční a technické řešení

Projektová dokumentace rozšíření stávajících rozvodů VO vyvolanou výstavbou nového chodníku ve městě Šternberk místní část Chabíčov, okres Olomouc. Stavební objekt rozvodů VO je tvořený kabely uloženými v zemi, samostatnými stožáry s osazenými silničními svítidly. Součástí prováděcí projektové dokumentace je i dle požadavku investora výměna stávajících dožitých výbojkových svítidel za nová LED svítidla podél stávající komunikace a komunikace pro pěší. Celková rekonstrukce s použitím kabelového zemního vedení a samostatných stožáru není možné z finančních důvodů. Stávající svítidla jsou umístěna na stávajících podpěrách nadzemní sítě NN+VO místy ve značné vzdálenosti od nasvětlované komunikace, takže nelze pouze výměnou svítidel nasvětlit procházející komunikaci II/445 dle požadavků platných norem, ale výměna svítidel zaručí funkčnost stávající osvětlovací soustavy do doby než bude v tomto úseku zřízena nová samostatná osvětlovací soustava. V tomto úseku by musely být použity výložníky s vyložením více jak 3m, což už ohrožuje stabilitu stávajících letitých podpěr NN a působí značně neesteticky. Komunikace pro pěší v tomto úseku splňuje normové hodnoty. Stavba úseku budované nové osvětlovací soustavy je řešena v souladu s ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ČÁST 5. Intenzita osvětlení, jasů a zabezpečení soustavy z hlediska oslnění je stanoveno dle ČSN EN 13201-2 " Osvětlení pozemních komunikací část2: Požadavky", ČSN CEN/TR 13201-1 "Osvětlení pozemních komunikací - část 1: Výběr tříd osvětlení" a ČSN-P 360455 „Osvětlení pozemních komunikací-Doplňující informace“.

Provedení objektu je patrné z připojených výkresů se současným orientačním zakreslením ostatních vedení.

Základní technické údaje

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C, TN-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V stř. 50 Hz

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3

ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolací živých částí, přepážkami a kryty

OCHRANA PŘÍ PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Vnější vliv	Prostory, místnost číslo
321.1 Teplota okolí	AA2 a AA4 - všechny uvažované prostory
321.2 Atmosférické podmínky v okolí	AB2 a AB4 - všechny uvažované prostory
321.3 Nadmořská výška	AC1 - všechny uvažované prostory
321.4 Výskyt vody	AD3 - všechny uvažované prostory
321.5 Výskyt cizích pevných těles	AE2 - všechny uvažované prostory
321.6 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1 - všechny uvažované prostory
321.7.1 Mechanické namáhání - Ráz	AG1 - všechny uvažované prostory
321.7.2 Mechanické namáhání - Vibrace	AH1 - všechny uvažované prostory
321.8 Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1 - všechny uvažované prostory
321.9 Výskyt živočichů	AL1 - všechny uvažované prostory
321.10 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM1 - všechny uvažované prostory
321.11 Sluneční záření	AN1 - všechny uvažované prostory
321.12 Seismické účinky	AP1 - všechny uvažované prostory
321.13 Bouřková činnost	AQ3 - všechny uvažované prostory

321.14 Pohyb vzduchu	
321.15 Větr	AS3 - všechny uvažované prostory
322.1 Schopnost osob	BA4 - všechny ostatní uvažované prostory
322.2 Elektrický odpor lidského těla	zatím nelze zatřídit
322.3 Dotyk osob s potenciálem země	BC2 - všechny uvažované prostory
322.4 Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1 - všechny uvažované prostory
322.5 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1 - všechny uvažované prostory
323.1 Stavební materiály	CA1 - všechny uvažované prostory
323.2 Konstrukce budovy	

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 je uvažovaný venkovní prostor, s přihlédnutím k vlivu BA4 (se zařízením nemanipulují osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace) a vliv AD3 se vyskytuje pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat v době, kdy tento vliv nepůsobí, je tento prostor zařazený pouze jako prostor **který nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. (Nebezpečný dle TNI 33 2000-5-51 ed.2)**

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle přílohy NK normy ČSN 33 2000-5-52ed.2. Protokol je součástí dokladové součásti dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení archivována.

Instalovaný příkon

8xLED 36W	$P_i = 0,288 \text{ kW}$
6xLED 36W	$P_i = 0,216 \text{ kW}$
Celkem	$P_i = 0,504 \text{ kW}$

Soudobý příkon

$$P_B = P_i \times \beta = 0,5 \text{ kW} \times 1 = 0,5 \text{ kW}$$

$$P_B = 0,5 \text{ kW} \quad I_B = 2,3 \text{ A} \quad \cos \varphi = 0,95$$

Stávající instalovaný příkon demontovaných svítidel

$$8 \times \text{SON-150W} \text{ á } 181 \text{ W}$$

$$\text{Celkem } P_i = 1,5 \text{ kW}$$

Stávající soudobý příkon demontovaných svítidel

$$P_B = 1,5 \text{ kW} \quad I_B = 6,9 \text{ A} \quad \cos \varphi = 0,95$$

Snížení příkonu oproti stávajícímu řešení je 1,0 kW, resp. 4,6A.

Technické řešení

Hlavní komunikace II/445 procházející obcí byla v relevantním úseku obce zařazena do třídy osvětlení M5 - dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Od 22:00hod do 4:00

hod byla komunikace zařazena do třídy osvětlení M6 - dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2.

Třída	Jas suchého povrchu komunikace			Omezující oslnění	Osvětlení okolí
	L (cd.m-2) minimální udržovaná hodnota	U _o minimum	U _i minimum	f _{TI} [%] maximum	R _{EI} minimum
M5	0,5	0,35	0,4	15	0,30
M6	0,3	0,35	0,4	20	0,30

Navržená komunikace pro pěší byla zařazena do třídy osvětlení P3 - dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Od 22:00hod do 4:00 hod byla komunikace pro pěší zařazena do třídy osvětlení P4 - dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2.

Třída	Vodorovná osvětlenost	
	\bar{E} (lx) udržovaná hodnota	E _{min} udržovaná hodnota
P3	7,5	1,5
P4	5,0	1,0

V úseku stávajícího chodníku a chodníku, kde je provedena pouze oprava povrchu budou stávající svítidla VO demontována včetně přírodních kabelů a budou v dotčené lokalitě dle požadavku investora nahrazena novými svítidly dle legendy svítidel ve výkresové části.

Osvětlení bude tvořeno silničními svítidly LED 36W/5900lm/4000K, které budou umístěny na stávajících podpěrách sítě NN na stávající výložníky. Výložníky budou zbaveny koroze a opatřeny novým nátěrem. Svítidla budou obsahovat vestavěnou pojistku max.6A gG a regulovatelný předřadník s regulací na umělou půlnoc (Astro-dim+konstatnt lumen).

Regulace světelného toku bude nastavena od 22:00hod do 4:00 hod na útlum o 40% tzn. na 3550lm. Svítidla budou napojena na stávající nadzemní vedení kabelem CYKY-J2x2,5mm² za použití přechodových ALFe/Cu šroubových spojek. Použitá svítidla budou splňovat Nařízení komise (ES) č.245/2009 pro ULOR 3%.

Podél nově budovaného chodníku budou provedeny nové kabelové rozvody VO tvořené kabelem CYKY-J 4x10mm² uloženým v zemi v celé délce v kabelové chráničce PEH o pr. 63mm. Svítidla LED 36W/5900lm/4000K budou umístěna na samostatných pozinkovaných kuželových stožárech VO o výšce 8m doplněné rovinným výložníkem s vyložením 1m. Stožáry budou osazeny do pouzdrových betonových základů min. 0,5m od kraje komunikace nebo min. 0,3m od okraje komunikace pro pěší. Svítidla budou obsahovat regulovatelný předřadník s regulací na umělou půlnoc (Astro-dim+konstatnt lumen).

Regulace světelného toku bude nastavena od 22:00hod do 4:00 hod na útlum o 40% tzn. na 3550lm. Napojení svítidle ze stožárové svorkovnice bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm². Jištění bude provedeno pojistkou 6A gG. Napojení rozvodů bude provedeno na stávající podpěře NN ze stávajícího nadzemního vedení VO na parc.č. 870/34. Na sloupu

bude osazena přípojková skříň SP182/NSP3P -OPV 14/3. Skříň bude uchycena třmenem na sloup ve výšce 2.5 - 3 m od definitivní úrovně terénu. Přípojková skříň bude napojena ze stávajícího vedení kabelem AYKY 4Bx16. Z přípojkové skříně bude proveden vlastní rozvod VO kabelem CYKY-J 4x10 uloženým v PEH trubce o pr.63mm v zemi. Vstup kabelu od přípojkové skříně do země bude chráněn ocelovou pozinkovanou trubkou pr.50mm uchycenou ke stávajícímu sloupu páskovým upevňovacím systémem.

Uložení kabelů

Před zahájením zemních prací musí stavebník nechat zjistit a vytýčit všechna podzemní vedení. Vytýčení trasy musí být provedeno oprávněnou geodetickou firmou. Situování tras musí být upřesněno dle výsledků ručně kopaných sond v souvislosti s prostorovými vzdálenostmi dle ČSN 736005. Změny musí být odsouhlaseny projektantem. Zemní práce okolo cizích podzemních vedení musí být v těsném souběhu a křížení prováděny ručním způsobem a pod dozorem provozovatelů sítí. Stavba bude probíhat za částečného provozu na komunikacích.

Stavba objektu musí být provedena na vytýčených pozemcích, po uložení kanalizací, vodovodu, plynovodů a po provedení terénních úprav pro komunikace. Rozměry a zajištění rýhy a montážních jam určuje ČSN733050.

Kabely VO budou ukládány v komunikacích se zpevněným krytem v rýze 50 (80) x 120 cm, v zeleném pásu a v chodníku v rýze 35 (80) x80 cm. Minimální šířka výkopu do kterého musí vstoupit pracovník je 80cm. Výkopy nad hloubku 1,2m budou paženy. Křížení místních komunikací a stávajících sjezdů bude provedeno otevřenými výkopy. Kabely budou ukládány po celé délce v PEH chrániče pr. 63mm uložené v pískovém loži tak, aby byly dodrženy ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 "Předpisy pro kladení silových elektrických vedení". Pod křížením místní komunikace bude chránička obetonována viz. řezy kabelových rýh. Kabely budou po celé délce kryty výstražnou folií červené barvy s popisem VO dle ČSN 736006. Všechny záhozy budou patřičně zhutněny.

Křížení a souběhy s podzemními vedeními

Během výstavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, vedení NN, SEK a pod.), na které je nutné brát zřetel. V těchto případech budou kabely ukládány do chráničků PEH Ø 63 mm přesahující křížení min. 1m na každou stranu. Kabely v chráničcích budou utěsněny proti vnikání vody. Průběhy inženýrských sítí v dotčené oblasti jsou orientačně zakresleny v polohopisných plánech. Při pokládce je nutné dodržovat platné předpisy a normy zejména ČSN 73 60 05.

Chráničky a ochranná potrubí osadit dle skutečnosti ve výkopu a i v případech nezachycených projektem.

Vyznačení kabelů v terénu

Vyznačení kabelů v terénu musí být provedeno ve smyslu ustanovení ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a ČSN 73 6006 "Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení". Místa křížení komunikací budou vyznačena elektronickými značkovacími pasivními markery uloženými ve výkopu na konci chráničků.

Uzemnění

Uzemnění bude provedeno u každého samostatného sloupu VO. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým na dno společného výkopu s kabelem VO. Pásek bude uložen pod pískové lože, dostatečně obalen jílem, co nejdále od kabelu dle výkresové dokumentace. Z pásku bude provedeno odbočení zemnicím drátem FeZn pr. 10mm ke každému stožáru VO. Odbočení bude provedeno pomocí 2 ks zemnicích svorek SR02 a bude ukončeno na stožáru pomocí přípojovací svorky SP1. Uzemnění u přípojovacího bodu na venkovní rozvod VO bude rovněž provedeno pomocí zemnicího drátu FeZn pr.10mm. Drát bude za pomoci

zkušební svorky SZ napojen na uzemňovací svod bleskojistky tvořený zemnicím lanem FeZn 50mm² uchyceným páskovacím nerezovým systémem k podpěře NN. Zemní svod bude u země chráněn dřevěnou impregnovanou lištou uchycenou nerezovým páskovým systémem. Uzemnění bude provedeno tak, aby odpovídalo platným předpisům a normám, zejména ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41ed.3 a ČSN EN 62 305-1ed.2 až 5 ed.2. Při pokládání zemnicího pásu je nutné provést řádné dotažení spojů a nátěr ochrannou suspensí. Zához rýhy dostatečně zhutnit a při eventuálním průchodu pásu betonovým základem je třeba tento opatřit izolačním nátěrem, smršťovací bužírkou nebo omotáním antikorozií páskou PLU minimálně 30 cm v betonu a 100cm v půdě - viz. ČSN 33 2000-5-54ed.3. Celkový zemní odpor uzemnění všech vodičů PE a PEN nemá být dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 pro síť o jmenovitém napětí 230V větší než 5 Ω.

Ochrana zařízení

Proti přepětí atmosférického původu - bude zařízení chráněno osazenými bleskojistkami 10kA/280V v místech přechodu nadzemního vedení do kabelů. Dále je síť chráněna přepětíovými ochranami T1+T2 sítě VO osazenými v rozvaděčích RVO. Vlastní svítidla LED jsou chráněna přepětíovými ochranami T2+T3 osazenými přímo ve svítidle, která je součástí elektronického předřadníku svítidla.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3

ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolací živých částí, přepážkami a kryty

OCHRANA PŘÍ PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

El. zařízení musí být udržováno provozuschopné a musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN. Na zařízení se musí provádět pravidelná údržba ve formě čištění a dotahování spojů, obnova nátěrů, výměna vadných součástí a pod.. Na zařízení musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 a dále prováděna pravidelná revize dle ČSN 33 15 00. Zařízení smí obsluhovat jen určený a prokazatelně poučený pracovník - dle ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Popis území stavby

charakteristika stavebního pozemku

Jako stavební pozemek byly vybrány pozemky převážně veřejně přístupné ve vlastnictví Olomouckého kraje z důvodů jednoduššího přístupu při opravách a údržbě zařízení. Trasa sítě byla volena dle ČSN 736005 Prostorové uložení sítí technického vybavení.

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Zájmové území se nachází v zastavěném území Města Šternberk místní část Chabíčov. Jedná se o prostor zastavěný, méně přehledný, mírně svažité. Je předpoklad vhodných základových poměrů a příznivé skladby podloží. Jiné průzkumy nebyly provedeny. Hladina spodní vody nedosahuje do navržených hloubek výkopu.

stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Při plánování výstavby je nutno respektovat ochranná pásma stanovená zákonem č.458 ze 29.prosince 2000, §46.

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu:

- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
 1. pro vodiče bez izolace 7 m

2. pro vodiče s izolací základní	2 m
3. pro závěsná kabelová vedení	1 m
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	12 m
- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně	15 m
- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně	20 m
- u napětí nad 400 kV	30 m
- pro závěsná kabelová vedení 110 kV	2 m
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence	1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále u stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ochranné pásmo výroby elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

Dle zák.č. § 92 - 151/2000 Sb o telekomunikacích je stanoveno ochranné pásmo dálkových sděl. kabelů a kabelů místní sítě držitelů licence 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranná pásma plynovodů jsou stanovena následovně:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Bezpečnostní pásma:

- odpařovací stanice zkapalněných plynů	100 m,
- regulační stanice vysokotlaké	10 m,
- regulační stanice velmi vysokotlaké	20 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm	15 m,
do DN 250 mm	20 m,
nad DN 250 mm	40 m,
- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm	100 m,
do DN 500 mm	150 m,
nad DN 500 mm	200 m

Ochranná pásma komunikace - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a osy místní komunikace II. třídy

Ochranné pásmo ČD

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

- b) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy,
- c) u vlečky 30 m od osy krajní koleje,
- d) u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje,
- e) u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje,
- f) u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu.

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.

Z hlediska vodohospodářského:

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toku pro možnost užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6m od břehové čáry dle § 49, odst. 2c zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pásmo ochrany lesa pásmo 50m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb., § 14 odst.2)

Před zahájením zemních prací bude zažádáno o vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v trase vedení - zažádá investor u správce sítí.

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území výstavby se nenachází v záplavovém území.

Území výstavby se nenachází v poddolovaném území.

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Omezení vlivu stavby na okolí stavby a pozemky zejména hluku a prašnosti bude zajištěno vhodnou organizací prací, těžká stavební technika bude provozována po dobu nejvýše 4 hodin v období osmi po sobě následujících hodin. Hlučné stavební práce budou prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tedy pouze v době 7:00 – 21:00 hod., noční provoz na staveništi bude vyloučen. Na stavbě bude osazeno mobilní oplocení vyhovující základním požadavkům z hlediska omezení prašnosti a hluku ze stavenišť vůči stávající zástavbě

Stavba neovlivní stávající odtokové poměry v území.

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje žádné asanace, a kácení dřevin. Kácení dřevin je již prováděno v rámci PD dopravní část. Stávající svítidla VO v předmětném úseku budou demontována. Jiné demolice stavba nevyžaduje.

požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba se nedotýká zemědělských pozemků. Místy je síť situována na pozemcích vedených jako zeleň nesloužící k intenzivní zemědělské výrobě. Jedná se částečně o zatravněné pozemky v zastavěné části obce. V místě výkopu bude oddělen travnatý drn, stržena ornice a uložena na meziskládku po zasypání výkopu bude opět ve stejné tloušťce rozprostřena v trase výkopu, uložen travnatý drn a přeseta tráva.

U stavby není nutno žádat o souhlas se zábořem orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9 odstavec 1, neboť stavba splňuje § 9 odstavec 2b a 2c zák. č. 334/1992 Sb. Půdorysná plocha jednotlivého stožáru včetně základu je 0,36m² a doba výstavby na dotčených zemědělských pozemcích je kratší jak 1 rok.

Stavba se nedotýká pozemků PUPFL.

Požadavky na vybavení

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na vybavení .

Napojení na technickou infrastrukturu

Rozvody VO budou napojeny na stávající rozvody VO ve vlastnictví Města Šternberk. Jiné napojení stavba nevyžaduje.

Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Stavba je bez vlivu na povrchové a podzemní vody.

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na navrhované řešení

Při návrhu venkovního osvětlení byl proveden výpočet intenzity osvětlení, jasů a zabezpečení soustavy z hlediska oslnění dle ČSN EN 13201-2 " Osvětlení pozemních komunikací část2: Požadavky" a ČSN CEN/TR 13201-1 "Osvětlení pozemních komunikací - část 1: Výběr tříd osvětlení". Výsledky byly zohledněny při návrhu.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavba bude probíhat dle následujícího postupu:

- předání staveniště
- vytýčení a zjištění všech podzemních sítí
- vytýčení trasy oprávněnou geodetickou firmou
- výkopy sond okolo cizích vedení
- zajištění cizích vedení ve výkopu
- výkop rýhy
- podsyp
- montáž kabelů
- geodetické zaměření
- obsyp kabelů a chrániček
- zásyp
- osazení skříní, pilířů sloupů a svítidel
- osazení orientačních sloupků a tabulek
- revize
- likvidace staveniště
- kolaudace

- předání stavby
- uvedení do provozu

Požadavky na provoz, zařízení, údaje o materiálech, energiích a dopravě, skladování a pod.

Spínání osvětlení bude realizováno pomocí soumrakového čidla tak, aby hodnota průměrné osvětlenosti povrchu komunikace neklesala pod hodnotu odpovídající příslušné třídě osvětlení přisazené dané relevantní oblasti

Příslušná norma ČSN EN 13201-2/Z1 uvádí spínání osvětlení podle hustoty zástavby:

Spínání osvětlení	Denní osvětlenost* (lx)	
	hustá vysoká zástavba	řídká, nízká nebo žádná zástavba
Zapínání (večer)	80	40
Vypínání (ráno)	40	20
* Osvětlenost nezastíněné vodorovné roviny denním světlem		

Materiál

Rozvody VO jsou navrženy typizovanými měděnými kabely s PVC izolací. Stožáry jsou ocelové chráněné proti korozi oboustranným pozinkováním. Svítidla jsou v kombinaci polyester a polykarbonát s ocelovou základnou s elektronikou.

Energie

Rozvody VO jsou napojeny na elektrickou energii o těchto parametrech:

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3x230/400 V, stř. 50 Hz, TN-C, TN-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1 x 230 V, stř. 50 Hz

INSTALOVANÝ PŘÍKON $P_i = 0,5 \text{ kW}$

Dopravu a skladování stavba nevyžaduje.

1.1h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se.

Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavba je liniovou stavbou rozvodů VO bez důsledku na životní prostředí.

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů.

Jedná se o liniovou stavbu vedení VO, která nemá vliv na požární bezpečnost staveb a nevytváří požárně nebezpečné prostory. V případě poruchy se zařízení vypne hlavním vypínačem TOTAL STOP umístěným v napájecím rozvaděči RVO. Použitá svítidla a kabely jsou certifikovány a jsou odolné proti šíření plamene. Ostatní konstrukční prvky sítě VO jsou stupně hořlavosti A1 dle normy ČSN EN 13501-1 reakce na oheň. El. zařízení je navrženo dle platných předpisů a norem. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 15 00. Zařízení smí obsluhovat jen určený a prokazatelně poučený

pracovník - dle ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Stavba bude realizována v souladu s platnými zákony a vyhláškami zákony ve znění pozdějších předpisů zejména : č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. a zák. č. 186/2006 Sb.

Prostupy rozvodů elektroinstalace požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny hmotou o stupni hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 730862) a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1)

Bezpečnost při užívání stavby

Požadavky na bezpečnost práce vycházejí z ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů (změna: 207/1991 Sb. a změna: 352/2000 Sb. a vyhláška č.192/2005 Sb.) a při výstavbě budou dodrženy ustanovení č. 591/2006 Sb, (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) zákon č. 309/2006 Sb (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) v platném znění.

Při provozu je nutno dodržovat

- vyhl. č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky č.192/2005 Sb (Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- č. 495/2001Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- č 591/2006 Sb Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při dodávce strojů a zařízení je třeba dodržet:

- nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Nově instalované zařízení bude opatřeno veškerým bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 (018010).

Zařízení budou umístěna tak, aby k nim byl umožněn bezpečný přístup a aby byly zachovány potřebné prostory pro obsluhu a opravy technologického zařízení.

Veškeré pohyblivé části jsou opatřeny ochrannými kryty.

Pro rozvod el. energie platí normy ČSN a ESČ.

Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

Při prohlídce zařízení zajistit odpojení od el. sítě a zabezpečit, aby zařízení nemohlo být spuštěno druhou osobou.

Při údržbě nutno zajistit při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm dohled pracovníka požární ochrany.

Součástí dodávek má být vždy i barevné označení a štítky dle ČSN.

Na stavbě musí být známo spojení se zdravotní,hasičskou,plynárenskou a policejní službou.Na stavbě musí být k dispozici základní zdravotnický materiál první pomoci.

Dále musí být k dispozici stavební deník do kterého musí být zaneseny všechny práce a události stavby.Deník musí být trvale k dispozici na stavbě,vedením deníku musí být pověřen stavbyvedoucí.Deník bude veden kalendářním způsobem s uvedením dne a hodiny.

Deník bude součástí dokladů pro předání stavby. Dále viz.stať stavební deník.

Všechna podzemní vedení musí být řádně zjištěna a vytýčena, vedení musí být zajištěna proti poškození a vstupu na ně.

Výkopy musí být opatřeny lávkami pro pěší se zábradlím po obou stranách, vjezdy do garáží a vstupy na pozemky zajistit panelovými přejezdy.

Výkopy musí být zajištěny zábranami s nočním osvětlením.

Odpady na staveništi:

Na stavbě vznikne odpad z přebytečné výkopové zeminy a vybourané vozovky místní komunikace. Dále vznikne odpad z odstraněných starých kabelů, svítidel, stožárů a světelných zdrojů.. Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb. Případné další odpady viz. katalog odpadů. Evidenci odpadů bude vést stavební dozor archivací dokladů o provedené likvidaci. Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby a kolaudaci. Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastníci souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 zák. 185/2001 Sb. Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta apod.) z dopravních prostředků a stavebních strojů a o zneškodňování případných úniků.

V Šumperku dne : 5.02.2021

Vypracoval: Ing. Tomáš Nedoma