



Lutówko, dnia 02.06.2021 r.

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Nadleśnictwo Lutówko w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z dnia 01.06.2021 r. w stosunku do zawartych poniższych pytań:

1. Na rysunku rzutu więźby dachowej i w opisie technicznym w zakresie prac remontowych do wykonania przy przedmiotowej inwestycji wymienione są roboty:

- zdemontowanie orynnowania i pokrycia dachu z blachodachówki,
- demontaż papy i deskowania (30% desek do odzysku),
- uzupełnienie braków w istniejącej warstwie wełny mineralnej gr. 15cm - 20%,
- obicie dachu deskami gr. 25mm i 1xpapą,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki z orynnowaniem,
- wykonanie nowej łąwy kominiarskiej,
- przemurowanie kominów z cegły klinkierowej klasy 350 na zaprawie cementowo-wapiennej,

Robót tych nie ujęto w przedmiarze. Czy wchodzi one w zakres inwestycji? jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

2. Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, o której wspomniane jest w opisie technicznym w zakresie prac remontowych do wykonania przy przedmiotowej inwestycji? jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

3. W przedmiarze w dziale modernizacji ścian zewnętrznych piwnicy nie ujęto warstwy folii kubełkowej. Czy wykonawca ma ją zastosować? Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

4. W przedmiarze nie ujęto wywiezienia i utylizacji płyt g-k z rozbiórki poddasza oraz posadzek z deszczułek parteru, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

5. W opisie technicznym pkt. 2.3 wspomniane jest o malowaniu tynku elewacyjnego farbami silikonowymi, czego nie ujęto w przedmiarze. Czy wykonawca ma doliczyć te prace?

6. Ze względu na duży zakres prac, czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. W SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE, pkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienionej SWZ, Zamawiający poinformował: UWAGA! Opis robót budowlanych w Dokumentacji projektowej jest szerszy niż zakres przedmiotowego zamówienia, wraz z przedmiarem są dokumentami pomocniczymi i nie mogą stanowić podstawy roszczenia odszkodowawczego przez Wykonawcę z tytułu informacji w nich zawartych. Wykonawca do obliczenia swojej oferty korzysta z Kosztorysów Ofertowych, w których przewidziane elementy odpowiadają faktycznemu zakresowi prac do wykonania.

Ad. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania folii kubełkowej, zgodnie z dokumentacją techniczną warstwę izolacyjną stanowić ma warstwa zbrojąca z włókna szklanego.

Ad. 4. Nadleśnictwo dokona utylizacji we własnym zakresie.

Ad. 5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tynków mineralnych z kolorem.

Ad. 6. Nadleśnictwo nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Marek Gackowski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Strona internetowa.
2. Platforma JOSEPHINE.
3. a/a.