



III. N.P.




Údaje pro upevnění



Údaje pro upevnění

Pro upevnění je možné použít konzolu Z-U140 ve fixní vzdálenosti od stěny od stěny 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilní vzdálenosti až do 100 mm od stěny.

Konzola Z-U140



Legenda

- RADIČOVÝ ÚK VÝKONU PO STĚNĚ - ODELOVÉ POTRUBIE
- VODNÁŠÍ PRIDRŽENÍ - HROBKA STĚNY ŽIDLA
- NOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACÍ TELESÁ RADIK KLASIC - OV A KONZOLAMI
- TYP-V55A/0,32A
- TYP-V55A/1,10
- TERMOSTATICKÝ VENTIL TS90 - RL5 (NASTAVENÉ)

POZN.: PRED REALIZACIOU JE NUTNE SKONTROLOVAT ROZMERY VÝKONOV PRE VYKUROVACIE TELESÁ I

Autor		Ing. Roman Čupka	HVAC PROJEKT s.r.o.
Zodp. projektant		Ing. Roman Čupka	
Vypracoval		Ing. Roman Čupka	KÚRENIE - VETRANIE - KLIMATIZÁCIA A.S. Púbeľská 2467/20A, 904 01 Lučenec
Kreslil		Ing. Roman Čupka	
Staviteľník		Banskobystr. samospr. kraj, Nám. SNP 23, 97401 Ban. Bystrica	Formát
Dátum		04.2021	
Stupeň		Číslo zrkadly	REALIZAČNÁ PD
Poznámka			
Drobné		PÓDORYS III. N.P. (+7,400) - VYKUROVANIE	Mierka
			1:50
			UK-04