



I. N.P.




Údaje pro upevnění



Údaje pro upevnění

Pro upevnění je možné použít konzolu Z-U140 ve fixní vzdálenosti od stěny od stěny 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilní vzdálenosti až do 100 mm od stěny.


Konzola Z-U140



Legenda

- ROZVOD UK VEDENÝ PO STĚNĚ - OCELOVÉ POTRUBÍE
- VONKAŠÍ PŘEMĚR x HROBKA STĚNY, IZOLÁČIA
- NOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO RADIK KLASIC s OV A KONZOLAMI
- TYP-VÝŠKA/ŠÍŘKA
- TERMOSTATICKÝ VENTIL TS90 - RLS (NASTAVENÉ)

POZN.: PRED REALIZACIOU JE NUTNE SKONTROLOVAT ROZMERY VÝKLENKOV PRE VYKUROVACIE TELESÁ 1

Autor	Ing. Roman Čupka Autorizovaný stavebný inžinier SKS, reg. číslo 592014 Inžinier pre technické, technologické a energetické výpočty staveb		HVAC PROJEKT s.r.o.
Zodp. projektant	Ing. Roman Čupka	KŮŘENÍ – VĚTRÁNÍ – KLIMATIZACE A.S. Púbeľská 2467/23A, 904 01 Lučenec	
Vypracoval	Ing. Roman Čupka	Formát	16A/A4
Kreslil		Stupň	04.2021
Stavebník	Banskobystr. samospr., kraj, Nám. SNP 23, 97401 Ban. Bystrica	Číslo záznamy	REALIZAČNÁ PD
Stavba	VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES HLAVNEJ BUDOVY GYMNÁZIA B.S. TIMRÁVY V LUČENCI	Podpis	
Dosah	PŮDORYS I. N.P. (+0,000) – VYKUROVANIE	Merka	1:50
		Č. výk.	UK-02