



Obec Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, 02 / 45989 107

---

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Obec Kalinkovo 211  
Sídlo: 900 43 Kalinkovo  
IČO: 00304841

**Identifikácia zákazky:**

Názov: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO  
Číslo: OM21KAL007  
Vyhlásenie ÚVO: zverejnené vo vestníku 125/2021 pod číslom 27976 -WYP dňa 25. 5. 2021.

Dňa 21.06.2021

VEC:

**Odpovede na otázky č. 3**

**Otázka č. 40**

Súťažné podklady časť F III. Technická a odborná spôsobilosť bod 4 - Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Otázka:

Môže vysvetliť Verejný obstarávateľ prečo požaduje podmienku v tomto bode, aby pri použití kapacity na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne? Podľa Zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2019 § 34 ods.3 zodpovedá iná osoba iba k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté, nie spoločne.

**Odpoveď č. 40**

*Ide o chybu v písaní, ospravedlňujeme sa za ňu.*

*Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 4. uvedený v kapitole F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV, III. Technická a odborná spôsobilosť. Nasledujúci bod č. 5 sa prečísluje na bod. č. 4.*



**Otázka č. 41**

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti „3. Požiadavky na doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky“, konkrétne v bodoch 3.4. , 3.5. , 3.6. a 3.7. požaduje predložiť Certifikáty a Licencia uchádzačov.

Touto cestou sa pýtame verejného obstarávateľa, či chápeme správne, že uchádzač môže certifikáty a licencie predložiť až v rámci výzvy na predloženie dokladov preukázania splnenia podmienok účasti v súlade s § 114 ods. (1) ZVO, nakoľko ide o doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti a išlo by o duplicitné predkladanie podkladov v rozpore s princípmi verejného obstarávania.

**Odpoveď č. 41**

*Nie, uvedené certifikáty je potrebné predložiť v ponuke v rámci požiadaviek na predmet zákazky.*

**Otázka č. 42**

Žiadame o vysvetlenie položky "Školská korková nástenka rozmer celkom 5,0x1,0m" - z výkazu výmer nám nie sú jasné parametre položky: nástenka má byť z jedného alebo viacerých kusov, s akým rámom, spôsob uchytenia, atď. Žiadame o doplnenie údajov.

**Odpoveď č. 42**

*Verejný obstarávateľ dopĺňa informácie k zmieňovanej položke: „766699314 - Školská korková nástenka rozmer celkom 5,0 x 1,0 m“, nasledovne:*

- korková nástenka závesná, s hliníkovým rámom - rozmerov 250 x 100 cm - 2 ks/ 1 triedu
- spolu 14 tried x 2 ks = 28 ks.

**Otázka č. 43**

Žiadame o vysvetlenie položky "766699312 - Školská tabuľa interaktívna s ultra krátkou projekciou": z výkazu výmer nie sú nám jasné technické špecifikácie predmetnej položky, ako rozmery, technické parametre, ovládanie, povrch, príslušenstvo, atď. žiadame doplniť.

**Odpoveď č. 43**

*Verejný obstarávateľ dopĺňa informácie k zmieňovanej položke: "766699312 - Školská tabuľa interaktívna s ultra krátkou projekciou", nasledovne:*

- keramická + magnetická
- s uhlopriečkou min. 200 cm, aktívna oblasť: 80 - 90 palcov
- multidotyk (písanie, dotyk perom, prstom, čímkol'vek)



Obec Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, 02 / 45989 107

---

- *pripojenie k PC*
- *USB vstup*
- *vrátane softvéru*
- *spolu 12 ks*

#### **Otázka č. 44**

Žiadame Vás o vysvetlenie položky v objekte "Vykurovanie": "Nosník MM-C, kotvy, izolované objímky, skrutky, patné plechy".

Predmetná položka nie je dostatočne vyšpecifikovaná, žiadame Vás o rozpísanie položky s konkrétnymi množstvami.

#### **Odpoveď č. 44**

*Nosník MM-C, kotvy, izolované objímky, skrutky, patné plechy je kotviaci systém pre vedenie potrubí pod stropom Hilti rozpis:*

- *MM-C 16 nosník 7m*
- *kotvy do stropu 50 ks*
- *skrutky do kotiev 50 ks*
- *izolované objímky pre potrubie D32/M8 50 ks*
- *patné plechy - MM-S Pozinkovaný čap potrubnej objímky na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MM 50 ks*
- *závitové tyče M8 - 10 m.*