













- POZNÁMKY :**
1. KÁBELY TYP : CKK-R - ULOŽENÉ POD OMETKOU HORIZONTÁLNY ROZVOJ POD STENÁČ POD STROPNI ULOŽENÉ NA POKRYVU V OHTYBNÝCH VLNITÝCH TRUBKÁCH PVC-U
 2. SPÍNÁČE : ZAPUSŤENÉ VO VÝŠKE 120cm. TYP PODLA VÝBERU INVEŠTORA PRI VIACERÝCH SPÍNÁČOCH, SPÍNÁČE MONTOVAŤ VODROVNE DO RÁMČIA
-  A JEDNOPÓLOVÝ, RÁDENIE "1"
 A-1 JEDNOPÓLOVÝ, RÁDENIE "1" IP43
 S STIEVAČ
 B SÉRIOVÝ, RÁDENIE "5"
 C STRIEDAVÝ, RÁDENIE "6"
 D KRÍŽOVÝ, RÁDENIE "7"
 E STRIEDAVÝ, DVONÁSÖBNÝ, RÁDENIE "6+6"
3. ZÁSUJKY : ZAPUSŤENÉ VO VÝŠKE 20cm. TYP PODLA VÝBERU INVEŠTORA. V MIESTNOSTIACH PRI DVERÁCH ZÁSUJKU UMIESŤIŤ V OSI SPÍNÁČA VO VÝŠKE 20cm.
-  A JEDNODUCHÁ, 16A/230V
 C JEDNODUCHÁ, 16A/230V, IP21
 D JEDNODUCHÁ, 16A/230V, IP43
 F TROJFÁZOVÁ, 16A/400V, IP43
 G TROJFÁZOVÁ, 32A/400V, IP43

LEGENDA MIESTNOSTI 2NP		
ŠKOLA MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	POVRCHA (m ²)
201	ŠKOLNÝCH	14,37
202	CHODBA	79,72
203	ZOBOROVÁ	60,37
204	KANCELARIA - RADIOTELEFON, RADIOTE	17,88
205	KANCELARIA - SERVISNÝ	14,00
206	TEBIA A ROČNÍK - REKONŠTRUKCIA	54,68
207	TEBIA A ROČNÍK - REKONŠTRUKCIA	55,13
208	MIESTNOST PRE ŠPECIÁLNE	
	KOLÉŠKO POKROK	28,37
209	WC + LAVAZOJ PRE OBOJE	4,08
210	8 ODMIEZKOVÝCH ŠKOLNÝCH POKROKOV	
	MIESTNOST UPRATOVKY	3,88
211	ŠPECIÁL. UČEBNÁ, UČIŠTNÁ A INFORMAT	83,18
212	HYGIENICKÝ PŘEDEMÍR - ŽUBOXY	5,05
213	WC - ŽUBOXY	8,11
214	WC, ŠPECIÁL. LAVAZOJ, UČIŠTNÝ	4,25
215	HYGIENICKÝ PŘEDEMÍR - ŽUBO	8,19
216	WC, POKROK - ŽUBOXY	8,42
217	FREE ZONA	18,88
218	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	49,88
219	ŠKOLNÝCH	8,85
220	TEBIA A ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	86,79
221	ŠPECIÁLNA, DZELNÁ UČEBNÁ	82,88
	PŘEDEMÍR VÝEB	
222	TEBIA A ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	86,17
223	TEBIA A ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	86,44
224	VÝTĚH	2,08
225	KRATKÁ TRASA	27,51
226	POBÝTIE EXTERIER ŠKOLNÝCH	5,89
CELKOVÁ ÚČINNOST PLOCHA 2NP (MIEST. Č. 201 - 226)		716,87 m ²
PLOCHA VONKÁŠNÝCH PŘESTRANKOV NA 2NP		33,44 m ²

3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁŽKE :
 IZOLOVANIE ŽIVÝCH ČÁSTI, ZABRAŇANÍ, KRYTÍ
 PRUDOVÝM CHRÁNIČOM
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PRI PORUČE :
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA V SÍTI TN-S
 DOPLNKOVÝM POSPAJANÍM-VIBRÁNE PRIESTORY

Číslo mest.	Názov miestnosti	Plocha (m ²)
201	860X0800	14,37
202	CHODBA	74,72
203	ZOBOROVÁ	64,37
204	KANCELARIA - MUDROTEK / KONT.	17,86
205	KANCELARIA - SERVIS/MIK	14,00
206	TRIEBA A ROČEK - REKONŠTRUOVANÁ	54,66
207	TRIEBA A ROČEK - REKONŠTRUOVANÁ	55,19
208	MESTNOST PRE ŠPEKULIÉRO BOLAJÚCE PRACOVIA	28,37
209	WC + LAVUADLO PRE OBOJE 8 OBEZPEČENÍ ŠKODNOSTI POHIBU	4,08
210	MESTNOST UPRAVŇOVÁKY	3,08
211	ŠPEKUL. ÚČETNÁ A ÚZKÝ A INFORMANTY	53,18
212	HYGIENICKÁ PREDIEŇ - ZÁOBY	5,05
213	WC - ZÁOBY	8,11
214	WC, ŠPEKUL. LAVUADLO - ÚČETNÝ	4,23
215	HYGIENICKÁ PREDIEŇ - ZÁOBY	6,10
216	WC, PRACOVNÉ - ZÁOBY	8,42
217	PRACOVNÁ	18,68
218	CHODBA (NOVOVYTvorená)	44,85
219	860X0800	6,85
220	TRIEBA A ROČEK - NOVOVYTORENÁ	56,79
221	ŠPEKULOVÁ DEKLAČIA ÚČETNÁ PRERODOVÝ VÝEHD	82,83
222	TRIEBA A ROČEK - NOVOVYTORENÁ	56,17
223	TRIEBA A ROČEK - NOVOVYTORENÁ	55,44
224	VÝTĚH	2,05
225	KONTA TERASA	27,51
226	POBESIT EXTERIER ŠKODNÝ	5,83
CELKOVÁ ÚČETNÁ PLOCHA 2NP (MEST. Č. 201 - 226)		745,37 m ²
PLOCHA VONKAŠÍCH PRÍSTROJOV NA 2NP		33,4 m ²

4. SVETIDLA:
- ⊗ LED SVETIDLO KRUHOVÉ 600mm, STIMEVATELNÉ, 60W, 3900lm, IP20
 - ⊗ LED SVETIDLO KRUHOVÉ 800mm, 100W, 6000lm, IP20
 - ⊗ LED SVETIDLO KRUHOVÉ 800mm, 33W, 4500lm, IP20
 - ⊖ LED SVETIDLO KRUHOVÉ, CHRŮM, 18W, 1620lm, IP20
 - ⊖ LED SVETIDLO KRUHOVÉ, CHRŮM, 24W, 2160lm, IP20
 - ⊖ LED SVETIDLO KRUHOVÉ, CHRŮM, 36W, 2520lm, IP20
 - × LED SVETIDLO KRUHOVÉ, STROPNÉ (NÁSTENNÉ) VONKAJŠIE, 24W, IP65
- MEXI TECH 250 MELPULS AC/DC LED, 60 Nm, NÁSTENNÉ S KONTIGRAMOM, IP20

Identifikačné údaje: názov projektu: Ing. milo. Gao. Chao autor projektu: Ing. Peter Chausný projektant: Ing. Peter Chausný staviteľ: Olo. Kallinkovo, Hradec 211, 511 01 Kallinkovo číslo stavby: KALLINKOVO, Hradec 211, 511 01 Kallinkovo adresy: Kallinkovo, Hradec 211, 511 01 Kallinkovo, ulica odbočujúca k 994 pozem. 498, 499, 499/1, 499/1 - 499/1, pozem. 49, 49, 50, 51 - 5101		ODC bývanie s.r.o. Lúsková 1255 930 42 Dupleňská Lúčka 090 99 99 99, e-mail: odc@odc.sk www.odc.sk			
Adaptácia, prestavba, prístavba a modernizácia ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALLINKOVO		predmet stavby: ELEKTROINŠTALÁCIA	názov výstavby: Podroby 2.NP	dátum: 04/2020 staviteľ: PD projektant: PD projektant: PD	dátum: 04/2020 staviteľ: PD projektant: PD projektant: PD
1:100		2			

