

ZÁKAZKA: Obnova Ružového parku v Trnave

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu zo 06.07.2021 12:58:41

Vysvetlenie 06.07.2021

Otázky:

„Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie SO 05 Osvetlenie, nakoľko v PD SO 5-2 Špecifikácia minimálnych technických štandardov na strane 47 sa píše o led svietidle IP66 a vo farbe 3000K pričom vo výkaze výmer sa píše: LED líniové svietidlo IP68 do vodných prvkov - RGB podľa špecifikácie zariadení. Žiadame o upresnenie, či obstarávateľ požaduje : 3000K a IP66 alebo RGB a IP 68 ?“

Odpoveď:

Platí, čo je uvedené v špecifikácii minimálnych technických štandardov:
farba svetla teplo biela 3000K, krytie IP66