

ZÁKAZKA: Obnova Ružového parku v Trnave

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu z 08.07.2021 12:23:14

Vysvetlenie 08.07.2021

Otázky:

„Vzhľadom na špecifickú požiadavku verejného obstarávateľa týkajúcu sa kameniva ťaženého drobného fr. 0-5 mm (šedobéžový odtieň) požaduje verejný obstarávateľ konkrétnu hodnotu vodopriepustnosti a pevnosti danej vrstvy?

Vzhľadom na typ a funkciu navrhovanej konštrukcie požaduje verejný obstarávateľ aj konkrétnu hodnotu vodopriepustnosti ložnej dynamickej vrstvy ?“

Odpoveď:

Špecifikácia vodopriepustnosti: max 27 x 10⁻⁴ cm/s, pevnosť v šmyku 64 - 81kPa, zaťaženie min. 8t