

LEGENDA:

1. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V1/A (středová tryska) s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=13m³/h při 14mvs, 400V
2. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V1/B (obvodové trysky) s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=30m³/h při 8mvs, 400V
3. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V3/A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,6kW; Q=48m³/h při 8mvs, 400V
4. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V3/B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,6kW; Q=48m³/h při 8mvs, 400V
5. Vysokotlaké čerpadlo s digitálním ovládáním, připojení 230V/50Hz, 5mikronový vodní filtr, provozní tlak 40–70bar, elektronický časovač, pojistný ventil, max. výkon 120l/h, el. výkon 1,0kW
6. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=19m³/h při 12mvs, 400V
7. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,2kW; Q=54m³/h při 8mvs, 400V
8. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=12m³/h při 10mvs, 400V
9. Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU V5/D s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=12m³/h při 10mvs, 400V
10. Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,0 kW; Q=20m³/h při 8 mvs, 230V
11. Automatický ovládací 6–ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 2"
12. Pískový plastový filtr s bočním připojením 2", vnitřní průměr D750, průtok 22m³/h
13. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, Q=9m³/h při 8mvs, 230V
14. Čerpací jímka 300x300x300mm v podlaze strojovny technologie, krytá mřížkou
15. Automatická dávkovací stanice– měření a udržování pH a koncentrace chloru
16. Kanystr s korektorem pH, 20l
17. Kanystr s chlornanem sodným, 20l
18. PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 3 kanystry
20. Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³
21. Nádoba na sůl s víkem, objem 200l
25. Podružný elektrorozvaděč technologie
26. PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 6,2x2,7x2,0m, vstupní komínek 800x800mm, čerpací jímka 300x300x300mm, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
27. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 2,2x2,7x2,0mm, objem 11,88m³, vstupní komínek 600x600mm
28. PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem

POZNÁMKA:

Strojovnu technologie tvoří jednoplášťová vodotěsná plastová nádrž svařovaná z polypropylenových desek tl.12mm.
Nádrž je dodávána včetně těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky a je určena k osazení na betonový podklad a obetonování
Nádrž musí být osazena a vybetonována dle technických podmínek dodavatele nádrže.

OBNOVA RUŽOVÉHO PARKU

GP	RUDBECKIA - ATELIÉR s.r.o.
ZP	LENTUS AGILIS, spol.s.r.o.
VYPRACOVAL	Ing. Loveček Libor
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MIESTO STAVBY	Trnava
SADA	

SO 6 VODNÉ PRVKY

Lentus agilis, spol. s r.o.,
Školní 809, 691 10 Kobyli
lentus@lentus.cz, tel.: 519 431 417

STUPEŇ PD	SP/RP
DÁTUM	2017
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1: 30

OBSAH: STROJOVNA TECHNOLOGIE- ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO: **SO 6-14**