



LEGENDA ZNAČENÍ:

- potrubí tlakové PVC-U PN10
- vratná větev – potrubí PVC KG SN4

POZNÁMKA:

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prvu musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů – nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny nerezové krycí mřížky budou zajištěny šrouby do kotvení mříže
- veškeré viditelné části nerezových prvků budou povrchově ošetřeny tiskáním balotinou

OBNOVA RŮŽOVÉHO PARKU

GP	RUDEBECKIA - ATELIER s.r.o.
ZP	LENTUS AGILIS, spol.s.r.o.
VYPRACOVAL	Ing. Loveček Libor
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MÍSTO STAVBY	Trnava
SADA	

SO 6 VODNÉ PRVKY

OBSAH	V5- VODNÉ SCHODY- PŮDORYS	ČÍSLO	SO 6-10
-------	---------------------------	-------	---------