



LEGENDA ZNAČENÍ:

	potrubí tlakové PVC-U PN10
	potrubí PVC KG SN4
	Grafická značka
	Ventil
	Redukce centrická
	Zpětný ventil
	Armatura se servopohonem na střídavý proud
	Plovákový ventil
	Hrdlový spoj
	Odpod do kanalizace

LEGENDA:

- 20. Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 300 dHx<sup>3</sup>
- 21. Nádoba na sůl s výkem, objem 200l
- 22. Plastový kartušový filtr G1"
- 23. Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717)
- 25. Podružný elektrovozoděč technologie PP integrovaná reléční nádrž, rozměry 2,2x2,7x2,0mm, objem 11,88m<sup>3</sup>, vstupní komíněk 600x600mm
- 27. Ocelové příko s tlačíkovým ventilem s časovačem, výška příko 1160mm, zděná o rozměru 320x450mm s odtokovou mřížkou, připojení přívodu 1/2", připojení odtoku 3/4", povrchová úprava – žárové zinkování s barevným náštikem

OBNOVA RUŽOVÉHO PARKU

GP	RUDEBECKIA - ATELIÉR s.r.o.
ZP	LENTUS AGILIS, spol.s.r.o.
VÝPRACOVAL	Ing. Loveček Libor
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MÍSTO STAVBY	Trnava
SADA	

SO 6 VODNÉ PRVKY

OBSAH	LINIOVÉ SCHÉMA- DOPOUŠTĚNÍ	ČÍSLO	SO 6-21
-------	----------------------------	-------	---------