



Nerezová přepodová armatura 180x120x180mm v vnitřním  
zoblením R2130mm, přepodová šetrná výšky 70mm,  
odtok 2xDN100, s nerezovou krycí mřížkou a košením

**POZNÁMKA:**

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prku musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů – nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny nerezové krycí mřížky budou zajištěny šrouby do košením mříže
- veškeré viditelné části nerezových prvků budou povrchově ošetřeny tryskáním balotinou

## OBNOVA RŮŽOVÉHO PARKU

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| GP           | RUDEBECKIA - ATTELÉR s.r.o. |
| ZP           | LENTUS AGILIS, spol.s.r.o.  |
| VYPRACOVAL   | Ing. Loveček Libor          |
| STAVEBNÍK    | MESTO TRNAVA                |
| MÍSTO STAVBY | Trnava                      |

SADA

### SO 6 VODNÉ PRVKY

|       |                               |       |        |
|-------|-------------------------------|-------|--------|
| OBSAH | V1 - KRUHAVÁ FONTÁNA- PŮDORYS | ČÍSLO | SO 6-4 |
|-------|-------------------------------|-------|--------|