



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 08.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 21 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o určenie požiarnej odolnosti hliníkových dverí, napr. EI30, EI60 a zároveň aj výbavu protipožiarnych dverí /napr. panikové hrazdy a samozatvárače / resp. iba kľučka/kľučka so samozatváračmi.</p> <p><b>Odpoveď:</b></p> <p><b>V rámci posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (časť B6 projektovej dokumentácie) je predmetná úpravňa vody braná tak, že všetky stavebné objekty posudzovanej stavby tvoria jeden požiarne úsek. Z toho vyplýva, že v rámci stavby sa nevyžadujú protipožiarne dvere.</b></p>
2	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či všetky hliníkové dvere a protipožiarne dvere majú mať pevnú nepriehľadnú výplň vo dverách – t.j. plech v RAL + styrodur resp. min. vlna - plech v RAL.</p>



TATRA TENDER

**Odpoveď:**

V rámci posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (časť B6 projektovej dokumentácie) je predmetná úpravňa vody braná tak, že všetky stavebné objekty posudzovanej stavby tvoria jeden požiarneho úseku. Z toho vyplýva, že v rámci stavby sa nevyžadujú protipožiarne dvere.

Výplň treba uvažovať podľa špecifikácie vo výkaze výmer a podľa výkresov výpisov v rámci predmetných stavebných objektov. RAL presne neurčujeme avšak má byť v odtieňoch bielej. Výber odtieňu farby bude upresnený prevádzkou predmetnej úpravne vody.