



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 21.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 31 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie RAL odtieňa pre sendvičové panely v jednotlivých objektoch a ich náterový systém (25my polyester, alebo 50my PUR – Spectrum).</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Vyhotovenie ako aj povrchová úprava má byť prispôbena miestnym poveternostným a okrajovým podmienkam so zreteľom na druh prevádzky tak aby zabezpečila stálosť a dlhú životnosť zapracovaných materiálov.</p> <p>Povrch – Drážkovaný profil</p> <p>Hrúbka oplechovania 0,7/0,7 mm</p> <p>Povrchová úprava – napr. 50my PUR – Spectrum (alebo ekvivalent)</p>



TATRA TENDER

	<p>Odtieň farby resp. RAL bude upresnené podľa požiadavky investora v priebehu výstavby (podľa vzorkovníka konkrétneho výrobcu). Treba uvažovať pri cenotvorbe s farebným prevedením štandardných odtieňov napr.:</p> <p>Svetlohnedá – RAL 1014</p> <p>Kávová – RAL 8001</p> <p>Svetlomodrá – RAL 5012</p> <p>Tmavomodrá – RAL 5010</p> <p>Biela – RAL 9003</p>
--	---