



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 17.08.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 41 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Vo Výkaz výmer, Strojnotechnologická časť, Vysvetlenie SP č. 13: Pol. 4: Zlaminárňovacie zariadenie. Uchádzač má za to, že vysvetlenie je nepostačujúce, nakoľko dodávateľa vodomerov nepoznajú daný typ zariadenia a teda nevedia poskytnúť dokumentáciu k výrobe. Žiadame o sprístupnenie výkresovej alebo foto dokumentácie zlaminárňovacieho zariadenia, alebo o určenie ceny, ktorú máme uviesť do rozpočtu.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>V predošlej odpovedi bolo uvedené nasledovné: „Pôvodné zariadenie bolo vyrábané na mieste pred 28 rokmi a dokumentácia neexistuje.“. Vytvorenie fotodokumentácie z vnútornej strany nie je možné, nakoľko by si to vyžadovalo odstávku celej úpravne vody. Pokiaľ sa jedná o fotodokumentáciu z vonkajšej strany, tak každý s účastníkov verejnej súťaže mal možnosť sa zúčastniť na obhliadke objektu, kde si mohol dané zariadenie osobne pozrieť. V predchádzajúcej odpovedi na predmetnú otázku boli uvedené údaje k možnosti posúdenia (konkrétnym výrobcom vodomerov) vhodnosť výberu zariadenia. V texte sa nepíše nič o nutnosti dodania daného zariadenia výrobcom vodomeru. Z vašej strany je nutné navrhnuť</p>



TATRA TENDER

taký typ zariadenia na meranie prietoku, ktorý bude pri dodržaní umiestnenia v potrubnom systéme zabezpečovať presné meranie prietoku média a bezproblémovú prevádzku (preto ste mali uvedené ukludňujúce dĺžky pred a za vodomermom), resp. pri naceňovaní zohľadniť podmienky na montáž konkrétneho vybraného meracieho zariadenia.
