



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 17.08.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 51 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	Otázka: V objekte „SO 0201 Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy“ sú položky: Izolácie proti vode a vlhkosti. Ako aj v ostatných objektoch.			
	87	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	m2	1 296,880
	88	Kryštalickej ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice	kg	3 501,576
	89	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	m2	2 258,360
	90	Kryštalickej ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt	kg	6 097,572
Je položka 88 a 90 správna? Kryštalickej ochranný náter na báze epoxidovej živice neexistuje.				



	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Jedná sa o preklep rozpočtára, predmetné položky vo výkaze výmer budú upravené podľa projektovej dokumentácie, a to nasledovne:</p>																
	<table border="1"><tr><td>87</td><td>Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na vodorovnej ploche</td><td>m2</td><td>1 296,880</td></tr><tr><td>88</td><td>Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice</td><td>kg</td><td>3 501,576</td></tr><tr><td>89</td><td>Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na zvislej ploche</td><td>m2</td><td>2 258,360</td></tr><tr><td>90</td><td>Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt</td><td>kg</td><td>6 097,572</td></tr></table>	87	Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na vodorovnej ploche	m2	1 296,880	88	Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice	kg	3 501,576	89	Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na zvislej ploche	m2	2 258,360	90	Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt	kg	6 097,572
87	Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na vodorovnej ploche	m2	1 296,880														
88	Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice	kg	3 501,576														
89	Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na zvislej ploche	m2	2 258,360														
90	Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt	kg	6 097,572														
2	<p><b>Otázka:</b></p> <p>V technickej správe je uvedené položka „c, Otryskanie povrchu tlakovou vodou min. 500bar.“ Vo výkaze položka pre otryskanie nie je? Doplní obstarávateľ položku pre otryskanie?</p>																
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Nie, položka nebude doplnená do výkazu výmer, náklady súvisiace s predmetnými prácami musí zhotoviteľ rovnomerne rozpustiť medzi ostatné položky výkazu výmer.</p>																