



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 06.09.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 69 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V PD E2.6. - Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy - Úprava spevnených plôch - skladba novej vozovky sa uvádza - Vrchná vrstev novej vozovky - K 200 mm - Betón C30/37 , XF4, Dmax 32, STN EN 206-1, výstuž oceľové drátky (25kg/m³) , vo výkaze výmer - posledná aktualizácia 26.08.2021- diel_ Prístupová komunikácia položky č. 1706 až 1709 .</p> <p>Výkaz výmer zo dňa 26.08.2021 obsahuje Položky 1720 až 1724 . Asfaltový kryt prístupovej komunikácie. Projektová dokumentácia E 2.6 Spevnené plochy tieto položky rieši.</p> <p>Žiadame VO o poskytnutie podkladov a PD pre realizáciu asfaltového krytu prístupovej cesty. Resp. informáciu, ktorá časť projektovej dokumentácie rieši tieto položky.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Jedná sa o doplnené položky na žiadosť prevádzky predmetnej úpravne vody. Jedná sa o obnovu prístupovej komunikácie k úpravni vody (cesta vo vlastníctve VVS). Táto položka je zahrnutá do predmetnej stavby za účelom obnovy tejto komunikácie v závere realizácie predmetnej stavby, nakoľko sa predpokladá, že táto prístupová komunikácia sa počas</p>



TATRA TENDER

<p>výstavby značne poškodí hlavne rapídnyim zvýšením premávky ťažkej techniky a nákladných vozidiel. Projektová dokumentácia pre obnovu tejto prístupovej komunikácie spracovaná nebola, nakoľko sa jedna o uvedenie prístupovej komunikácie do pôvodného stavu. V prípade nutnosti sa spracuje projektová dokumentácia, resp. návrh technického riešenia pred ukončením výstavby vzhľadom na rozsah poškodenia cesty. Táto prístupová komunikácia je riešená v súhrnnej technickej správe B1 v rámci „Úprav spevnených plôch“.</p>
