

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 21.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 34 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	Otázka:			
	Vo vysvetlení č.21 verejný obstarávateľ uvádza v odpovediach č. 1 a 2 ohľadom požiadavky na požiaru odolnosť dverí, že v rámci stavby „sa nevyžadujú protipožiarne dvere“. Vo vysvetlení č. 22 verejný obstarávateľ v odpovedi č.1 ale dopĺňa počty dverí a dvere v pol. 167c sú označené ako „požiarne“, avšak znova bez udania požiarnej odolnosti. Žiadame o vysvetlenie a o zosúladenie dverných otvorov a ich požiarnej odolnosti.			
	Odpoveď:			
	Vo výkaze výmer bude predmetná položka upravená nasledovne:			
	167c	Dvere hliníkové presklené s hliníkovou zárubňou-3/L,4/L,5/L	m2	29,560