

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 21.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 30 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Vo výkrese „Výpis dverí a klampiarskych výrobkov“ pre SO 201 a SO 202 sú uvedené hliníkové dvere „protipožiarne“, avšak chýba konkrétna požiadavka na požiarnu odolnosť – EI resp. EW a čas, počas ktorého by mali odolávať požiaru. Taktiež prosíme definovať požiarnu odolnosť pre dvere s označením „ťažkopádne“. Požiarne projekt žiadnu požiarnu odolnosť neuvádza. Prosíme o zosúladienie projektu stavebnej časti s požiarne projektom pre jednotlivé stavebné objekty a doplnenie požiarne odolností pre všetky výplne otvorov, ktoré ju majú spĺňať.
	Odpoveď: V rámci posúdenia protipožiarne bezpečnosti stavby (časť B6 projektovej dokumentácie) je predmetná úprava vody braná tak, že všetky stavebné objekty posudzovanej stavby tvoria jeden požiarne úsek. Z toho vyplýva, že v rámci stavby sa nevyžadujú protipožiarne dvere. Pri ostatných konštrukciách výplní stavebných otvorov postupovať podľa vypracovaného posúdenia protipožiarne bezpečnosti stavby časť B6 v rámci projektu.



TATRA TENDER

2	<p>Otázka:</p> <p>Hasiace prístroje navrhované v projekte požiarnej ochrany napr. pre Administratívnu budovu nie sú uvedené vo výkaze výmer. Prosíme o ich doplnenie v rámci celého projektu pre všetky stavebné objekty do výkazu výmer.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Zariadenia hasiacich prístrojov nie sú súčasťou dodávky stavby. Tie si zabezpečuje prevádzka daného objektu samostatne. Preto do výkazu výmer nebudú doplnené.</p>