

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 17.08.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 42 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov							
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď						
1	<p>Otázka:</p> <p>Našli sme nezrovnalosti medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou:</p> <p>1. Vo výkaze výmer sme nenašli meranie:</p> <p>8F01 - Fakturačný ultrazvukový prietokomer na Parshallovom žľabe - odtok z kalových polí, je to výkres G3-31, nenachádza sa vo výkaze výmer. Predmetný výkres posielam v prílohe. Doplní to verejný obstarávateľ do výkazu výmer?</p>						
	<p>Odpoveď:</p> <p>Bude doplnený text položky 1852 vo výkazu výmer, a to nasledovne:</p> <table><tr><td>1852</td><td>Dodávka a osadenie Parshallovho žľabu - merný profil P7, max. Q= 898 l/s vrátane dodávky, vrátane fakturačného ultrazvukového prietokomeru vrátane pripojovacieho káblu a upevňovacej konzoly, všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt</td><td>kpl</td><td>1,000</td></tr></table>				1852	Dodávka a osadenie Parshallovho žľabu - merný profil P7, max. Q= 898 l/s vrátane dodávky, vrátane fakturačného ultrazvukového prietokomeru vrátane pripojovacieho káblu a upevňovacej konzoly, všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt	kpl
1852	Dodávka a osadenie Parshallovho žľabu - merný profil P7, max. Q= 898 l/s vrátane dodávky, vrátane fakturačného ultrazvukového prietokomeru vrátane pripojovacieho káblu a upevňovacej konzoly, všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt	kpl	1,000				
	<p>Otázka:</p>						



TATRA TENDER

2	Chýbajú tiež informácie o Parshallovom žľabe: - ak je tam existujúci merný Parshallov žľab, tak potrebujeme vedieť jeho veľkosť. Ak má byť súčasťou ponuky aj dodávka merného žľabu, tak potrebujeme zadať min. a max. prietok.
	<b>Odpoveď:</b> Projektovú dokumentáciu je potrebné brať komplexne a nielen z pohľadu Systému kontroly a riadenia úpravne vody (PS 0207). Výkresy (podrobné) predmetného Parshallovho žľabu sú súčasťou dokumentácie.