

## LEGENDA MATERIÁLOV

- PREFABRIKOVANÉ STENOVÉ A CESTNÉ PANELE
- OCĽOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- MURIVO Z TEHÁL hr. 375 a 225 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP
- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY PO OBVODE OBJEKTU
- RASTLÝ TERÉN
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ MURIVO Z PRESŇCH TVÁRNIC hr. 300 mm
- NOVÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE


**TI. ÚPRAVA FASÁDY:**  
NA OBVODOVÉ STĚNY NAMONTOVAT NOVÝ PŘEDSADENÝ  
OBVODOVÝ PLÁŠT - SENDVIČOVÝ OCELOVÝ PANEĽ  
S TEPELNOIZOLAČNÝM JADROM hr. 120mm

## VÝPIS SKLADIEB

- S1** - NÁTER - MECHANICKY ODOLNÝ  
- SAMONIVELAČNÝ POTER  
- ZÁKLADOVÁ MONOLITICKÁ DOSKA  
Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU  
- HYDROIZOLÁCIA  
- PODKLADNÝ BETÓN  
- ŠTRKÝVÝ PODSYP  
- RASTLÝ TERÉN
- S2** - KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm  
- BETÓNOVÝ POTER 50 mm  
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ  
STROPNÁ DOSKA hr. 150 mm  
- ŠTUKOVÁ OMIETKA
- S3** - NÁTER - MECHANICKY ODOLNÝ  
- BETÓNOVÝ POTER 70 mm  
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ  
STROPNÁ DOSKA hr. 150 mm  
- ŠTUKOVÁ OMIETKA
- S4** - STREŠNÁ KRYTINA - OCELOVÝ POZINKOVANÝ  
POPLASTOVANÝ PLECH  
- POISTNÁ PODSTREŠNÁ FÓLIA  
- LATOVANIE 50/35 mm  
- KONTRALATA 50/50 mm  
- DREVENÝ KROV  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNYCH VLÁKIEŇ  
VOĽNE ULOŽENÁ hr. 120 + 140 mm  
- PARONEPRIEPUSŤNÁ FÓLIA  
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ  
STROPNÁ DOSKA hr. 125 mm  
- ŠTUKOVÁ OMIETKA



Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore  
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. J. Cebulák	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fotta	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
AKCIA: Starina – úprava vody a zdvojenie prírodného potrubia	DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – STAVEBNÁ ČASŤ	MIERKA: 1:50	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.3.1-14
PRÍLOHA: Rez A-A' a B-B' – nový stav		