

PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
M = 1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.01	SPOJOVACIA CHODBA	55,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
2.02	STROJOVNÁ ODVLHČOVACÍCH JEDNOTIEK	237,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	

Poznámka:

- každý vykurovací potrubný výmenník má svoj vlastný zmiešavací uzol 51,3kW, q=0,613 kg/s,dp=14,3kPa
- čerpáďová skupina obsahuje: obehové čerpadlo, 3CV – zmieš.ventil, uzatváracie a meracie armatúry
- pri montáži je potrebné koordinovať s ostatnými profesiami
- montáž je potrebné prispôbiť skutkovému stavu stavby
- v kotolni doplniť samostatnú vetvu pre VZT s čerpadlom q=13,24m3/h, dp=100kPa
- na hlavnú vetvu DN80 z kotolne osadiť kompenzátory
- v najvyšších miestach osadiť odvzdušňovacie ventily, v najnižších vypúšťacie ventily



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. P. Kozák	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Kozák	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	AKCIA: Starina – úprava vody a zdvojenie prírodného potrubia	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – VZT-VYKUROVANIE	PRÍLOHA: Pôdorys 2.NP – nový stav	

Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
ČÍSLO ZAKAZKY: 0810605	PARÉ:
DÁTUM: 01. 2015	
MIERKA: 1:50	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.3.4-3