



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

RM22	- Nový technický rozvoď rozvádzač v čistopripravenom suspenzii (pomocou miešanie) v hale filtrov II, napájanie UN-400V/50Hz, min. IP44
RM24,44	- Nové technické rozvody pre napájanie súčastí filtrov v hale filtrov II, napájanie UN-400V/50Hz, min. IP44
RS26	- Nový rozvodový stavebný elektrónalostic - len napájanie (viesi elektrónotechnická časť SO)207
DT03	- Nový datový rozvodyč ASRTIP - tato časť riešenia napájania (rozvodyč je súčasťou PS0207)
DA07	- Nový datový rozvodyč ASRTIP - tato časť riešenia napájania (rozvodyč je súčasťou PS0207)
4M126...	- Technické zariadenie, popisid viz zoznam strojov a zariadení (napr. 4M26, 4M127...)
CS...	- Oddelená oddelená jednotka motorového pohonu zabudovaná na potrubí (súčasť dodky strojov častí), napájanie UN-400V/50Hz, min. IP44, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP
MS...	- Miestna ovládacia skrinka od zariadenia s prepínačom "Ručne/O Automaticky", so signálizáciou chodu o poruchy rozvodyč na pomocnej konštrukcii z nerezových profilov

4 - Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 50x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm, vrátane konzola príslušenstva (nerez)

Ochranné opatrenie: 411 - Samočinové odpojenie napájania	(vid Technická správa)	} Vhodné na všeobecné použitie vrátane lák
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia	(vid Technická správa)	
415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie	(vid Technická správa)	- Doplnkové ochranné opteratia

Ochranné opatrenie: 411 - Soročinné odpojenie napájania	(viď Technická správa)	} Vhodné na všeobecné použitie vrátane láik
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia	(viď Technická správa)	
415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie	(viď Technická správa)	— Doplnkové ochranné opatrenia

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S