



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- RM45** - Nový technologický rozvádzač v pracom vodojeme, napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44
- RS4** - Nový rozvádzač stavebnej elektroinštalácie - len napájanie (rieši elektrotechnická časť SO)
- DT09** - Nový dátový rozvádzač AS RTP - táto časť riešil napájanie (rozvádzač je súčasťou PS0207)
- 4M115,...** - Technologické zariadenie, popis v zozname strojov a zariadení (napr. 3M12, 3M13...)
- CS....** - Oddelená ovládacia jednotka motorového pohonu uzáveru na potrubí (súčasť dodávky strojenj časti), napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP

- 3** - Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm, vrátane konzoly príslušenstva (nerez)
- Káblový žľab z antikórovej ocele vedený pod lávkou 1.NP

POZNÁMKA:

- Projekt rieši výkresovú dokumentáciu pomocných nosných oceľových konštrukcií pre elektrické zariadenia, tieto sa musia vyrobiť podľa dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie
- Trasovanie káblových rebrikov prispôbiť definitívnej pozícii potrubia technologických zariadení pri realizácii

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (viď Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (viď Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (viď Technická správa)

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52 ICO: 31 713 645
Ing. A. Illéš		Ing. A. Illéš	Ing. L. Hnidiak	
KRAJ:	Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				
OBJEKT: PS 0206 – Káblové NN rozvody a elektroinštalácia				MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: VODOJEM PRACÍCH VÔD – 1.NP				
ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605				ČÍSLO PRÍLOHY: G.2–16
DÁTUM: 01. 2015				