

Naše značka
VZ 21/21

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 29. 6. 2021

Zadávací řízení „**Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu Lodní dopravy**“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu Lodní dopravy**“ vnesl následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1

Žádáme o doplnění následujících informací:

Dokumentaci rozvaděče případně i fotku a amperáž jističe - 1-FA91 v rozvaděči RH1 letního nabíjení pro nacenění úpravy v rozvaděči položka č.1 ve výkazu výměr.

Dokumentaci nebo rozměry rámu pod rozvaděč položka č.39 ve výkazu výměr.

Dokumentaci nebo specifikaci či provedení palet na míru pro baterie 830x490mm položka č. 47 – 112 ks

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel zasílá níže uvedené odpovědi.

V rozvaděči RH1 letního dobíjení je přívod pro napájení RH1 zimního dobíjení na vstupu jističe 1-FA91. Hlavní jištění RH1 letního dobíjení je v trafostanici Lodní dopravy, viz příloha.

Rozměry pod rozvaděč RH1 zimního dobíjení bude vycházet z velikosti samotného rozvaděče, který bude dodán zhotovitelem.

Palety o rozměru 840x1000mm s možností najetí paletovým vozíkem z obou stran.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
generální ředitel
i.s.
Mgr. Kateřina Matušková
právní a zakázkový odbor

Příloha: dle textu