

Správa

Obstarávateľ: Mesto Nitra
Názov predmetu: Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II
Číslo spisu VO: 090620211

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 15.07.2021 09:07:47
Od: Mesto Nitra
Komu: Všetkým
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Vysvetlenie súťažných podkladov
Správa: Otázka uchádzača:
Dobrý deň, mám otázku ohľadom výšky dopadovej plochy EPDM, na základe technickej správy a typového listu by mala byť použitá liata guma s hrúbkou 35-70 mm , vo výkazoch je EPDM o hrúbke 80 mm. Aká by mala byť hrúbka liatej gumy? ĎAKUJEM

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Vyjadrenie spracovateľa projektovej dokumentácie: "Dobry den, pri posilňovacích prvkoch sa môže použiť liatu gumu s hrúbkou 35mm."