























NAPŤAVOVÁ AUSTAVA:
 3N/PE AC, ~ 50Hz, 230V/230V /TN-S
 1N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 č.1.1.2
 - Izolácia živých častí č.1.1
 - Zábrany a kryty č.1.2
 OCHRANA PRI PORUČKE: STN 33 2000-4-41 č.1.1.3
 - Ochranné uzemnenie a pospájanie č.1.1.3.1
 - Samostatné odpojenie napájanie v systéme TN č.1.1.3.2
 - Ochrana kovových častí prúdovými chráničmi č.1.1.3.3
 MALE NAPŤAVÉ SELVY: STN 33 2000-4-41 č.1.4
 DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 č.1.5
 - Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) č.1.5.1
 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie č.1.5.2

Legenda	
	Zásuvka 2xRJ45 do podlahovej krabice
	Dátová zásuvka CAT6 2x RJ45
	Led pás
	Núdzovo - orientačné svetidlo
	Vývod pre nástenné svetidlo
	Vývod pre stropné svetidlo
	Vypínač rad. 1, 230V/10A, IP20
	Vypínač rad. 6, 230V/10A, IP20
	Vypínač rad. 6+6, 230V/10A, IP20
	Rozvádzač
	RACK
	Zásuvka do podlahovej krabice
	Zásuvka 230V / 16A, IP20
	Zásuvka zapustená 230V/16A, IP54
	Pristrojová krabica
	Pristrojová krabica KPR68
	uzemnenie/pospájanie
	EI. vývod - RACK
	Ventilátor
	Termostat
	Podlahová krabica


Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii, neodkladne informovať projektanta



+0,000=141,15 m n.m. Bpv / súradnicový systém S-JTSK

Stavba: Kreatívne centrum Nitra – Kino Palace


Investor:



Mesto Nitra
Štefánikova trasa
950 06 Nitra
www.nitra.sk
info@nitra.sk
+421 3765 02 11

Generálny projektant:

Livinark s. r. o.
Na hore 1724/5
040 22 Košice
www.livinark.sk
livinark@gmail.com
+421 907 258 70

**Autori:**

Tomáš Boroš
Maroš Mitro
Dominika Jenčová
Martina Hončárová
Pavel Bakajsa
Branislav Ivan

Miesto:

Radlinského 108 / 9, 949 01 Nitra = 48.312177, 18.088820

Dátum:

október 2019

HIP:

Ing.arch. Branislav Ivan

Profesia: ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum tlače: 05.12.2019

Zodp. projektant:

Ing. Michal Baherník

Stupeň: DSP + DRS

Formát: 420x840

Vypracoval:

Ing. Michal Baherník

Mierka: **Paré:**

M 1:50

Objekt: SO 01

Č. výkresu:

Pôdorvs 2.NP

E-04