

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Multifunkčná športová plocha streetball a Padová plocha, Mestský park Košice“

Na základe požiadaviek jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 22.06.2021 dávame nasledovné stanovisko:

1. Otázka: Vo výkaze výmer časti 003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky v položke č. 6 je uvedená nemrznúca zmes Propylénglykol/Voda 65:35 dodávaná v PE kontajneroch 1000 lit, pričom podľa technickej správy na strane č. č. je uvedené médium voda s 35 % etylénglykolom.

Podľa našich skúsenosti z aplikačnej praxe je pre danú aplikáciu vhodné médium 35 % zmes vody s etylénglykolom ako je to uvedené v technickej správe.

Môže teda uchádzač vo výkaze výmer 003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky oceniť v položke č. 6: médium 35% zmes vody s etylénglykolom?

Odpoveď: V rozpočte je možné oceniť médium podľa technickej správy.

2. Otázka: Vo výkaze výmer časti 003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky v položke č. 1 je uvedený konkrétny chladič výrobcu DAIKIN, typ DAIKIN EWAT420B-SSA2. Avšak z tohto zadania ak aj technického opisu v technickej správe nie sú zrejmé ďalšie doplňujúce technické údaje potrebné pre nacenenie predmetnej technológie zdroje chladu ako:

- má byť chladiča okapotovanie za účelom zabráneniu vniku cudzích osôb do priestoru chladiča?

- aký je povolený max. akustický tlak v dB(A) chladiča vo vzdialenosti 10 m?

Predpokladáme, že verejný obstarávateľ umožní nahradiť projektovaný konkrétny typ chladiča výrobcu DAIKIN, typ DAIKIN EWAT420B-SSA2 za iný ekvivalent od iného výrobcu pri rešpektovaní daných technických parametrov. Je náš predpoklad správny?

Odpoveď: Odporúčame naštudovať si celý projekt stavby vrátane príloh = vplyv stavby na okolie, časť „hluková štúdia“ a potom sa zamyslieť.

V zmysle súťažných podkladov bod B.2 – Opis predmetu zákazky je umožnené uchádzačom za určených podmienok tam uvedených predložiť ekvivalent. Návrh ekvivalentného riešenia odporúčame odsúhlasiť v rámci vysvetľovania súťažných podkladov.

3. Otázka:

Vo výkaze výmer v PDF formáte (položka č. 4.01), ktorý bol priložený k projektovej dokumentácii by mala byť súčasťou dodávky technológie chladenia aj rolba WM COMPACT DIESEL, avšak rolba už nie je súčasťou výkazu výmer v priloženom súbore

Zadanie_001_002_003_Stav_prace_Technol.xlsx.

Je teda predmetom tohto verejného obstarávania aj dodávka rolby?

Odpoved':

Rolba nie je súčasťou predmetnej zákazky.

V Košiciach, 22.06.2021

Spracoval: Oddelenie strategického rozvoja, referát výstavby a referát verejného obstarávania
v spolupráci s projektantom.