

Spis č. MK/A/2021/15573

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „**Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice**“

Na základe požiadaviek jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 07.07.2021 dávame nasledovné stanovisko:

1. Otázka: Vo výkaze výmer časti 003 - Hlavný objekt - technológia a doplnky v položke č. 3 je uvedené "Rozvod chladu pre BETON 20X40m záruka: 24 mesiacov" s upresnením Dodávka a šéfmontáž rozvodov chladu pre klzisko s betónovou chladiacou doskou, Trubky PE 25mm, osová vzdialenosť 80mm pre množstvo 1 ks.

Chceme sa spýtať, či predmetom tejto položky má byť aj dodávka KARI siete a samotného betónu? Ak áno, prosíme zo strany VO o upresnenie:

- aká výstuž KARI siete sa požaduje?

- aká trieda betónu sa požaduje?

- aké príslušenstvo pre spracovanie betónu sa požaduje? T.j. či sa požaduje vsyp do betónu pri leštení, penetračný náter po leštení, polypropylénové vlákna atď?

Súčasne žiadame od VO o poskytnutie podrobnej skladby LP z ktorej bude zrejmé technické riešenie a rozsah dodávky.

Totíž v PD, výkres pod názvom REZY_2020.pdf je síce uvedený rez ľadovej plochy, avšak nie je z neho zrejmá podrobná skladba a požiadavka na výstuž (KARI siete) ľadovej plochy.

Odpoveď:

Betónarska sieť 6/6 x 150/150

Betón..... vid' príloha – povrch hladný

Príloha:

- Príloha č. 1 k vysvetleniu SP č. 3

V Košiciach, 07.07.2021

Spracoval: Oddelenie strategického rozvoja, referát výstavby a referát verejného obstarávania v spolupráci s projektantom.