

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „**Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice**“

Na základe požiadaviek jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 07.07.2021 dávame nasledovné stanovisko:

1. Otázka: V rámci odpovede vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 07.07.2021 VO uviedol odpoveď na otázku č. 1:

Betonárska sieť 6/6 x 150/150

Pre jednoznačnosť technického zadania žiadame VO o upresnenie, či je požadovaná len jedna alebo dve vrstvy KARI siete z výstuže 6/6 x 150/150.

Ak sa požaduje len jedna vrstva KARI siete, predpokladáme, že vrchná (položená na plastových trubkách), žiadame VO o upresnenie, akým spôsobom sa majú plastové trubky uchytiť o podklad ľadovej plochy (suchá zmes so štrkom)?

Otázka:

V rámci odpovede vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 07.07.2021 VO uviedol v odpovedi na otázku č. 1 len receptúru betónu,

avšak bližšie nešpecifikoval ostatné pod otázky citujem "aké príslušenstvo pre spracovanie betónu sa požaduje? T. j. či sa požaduje vsyp do betónu pri leštení, penetračný náter po leštení, polypropylénové vlákna atď.?"

Prosíme teda znova upresniť zo strany VO, či sa požaduje do betónu aplikovať vsyp, penetračný náter po leštení a polypropylénové vlákna.

Odpoveď:

- 2 x sieť horný a dolný okraj.
- Uchytenie potrubia je na dodávateľovi stavby.
- Povrchová úprava betónovej vrstvy musí odolať vplyvom chladu od technológie ako aj počasiu- jedná sa o exteriérovú plochu.

V Košiciach, 07.07.2021

Spracoval: Oddelenie strategického rozvoja, referát výstavby a referát verejného obstarávania v spolupráci s projektantom.