



Handwritten signature

- UZEMNOVAČ
FeZn ø 10 - V ZEMI HLBKA 0,7m
- ZBERACIA SÚSTAVA MREŽOVÁ
FeZn ø 8
- PJ=3m TYČOVÝ ZBERAČ VÝŠKY 3m S BETÓNOVÝM
PODSTAVCOM FangFix
- ⊙ č.10 SZ SKUŠOBNÁ SVORKA SZ V KRABICI VO FASADE
TYP 5800VA(OBO) VÝŠKA SPODNEJ HRANY
300mm NAD TERÉNOM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv	/
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S - JTSK	
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA	± 0,00 = + 135,20 m.n.m. BPV	
NÁZOV STAVBY	Obnova Domu smútku na cintoríne Vračuňa Opláštenie objektu	
STAVEBNÍK	MARIANUM - POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY, P.O. ŠAFÁRIKOVÉ NÁMESTIE Č.3, 811 02 BRATISLAVA	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	REALIZAČNÝ PROJEKT	ZÁKAZKA Č.: 19/051-02
GENERÁLNY PROJEKTANT	ALMÁSSY ČEČETKA ARCHITEKTI, S.R.O. ŠTEFÁNIKOVA 33, 811 05 BRATISLAVA	
HLAVNÝ ING. PROJEKTU	Ing. arch. RICHARD ČEČETKA	
ČASŤ PROJEKTU		
OBJEKT	DOM SMÚTKU VRAČUŇA	
PROFESIA	UZEMNENIE A BLESKOZVOD	
SPRACOVATEĽ	PIK FONDRK, s.r.o. TEHELNÁ 6 900 44 TOMÁŠOV	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. František FONDRK	<i>Handwritten signature</i> PODPIS
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS - STRECHA BLEESKOZVOD A UZEMNENIE	MIERKA 1:100 FORMÁT 6x A4 x A4 DÁTUM 9/2019
ČÍSLO VÝKRESU	DSV R P	E L E P I K 0 0 2 R 0 0