

DETAIL ''B'' RIEŠENIE NAPOJENIA SVIETIDIEL LAMELY 2

MIERKA 1:20



REZ UCHYTENIA SVIETIDIEL LAMELY 2

MIERKA 1:20



DETAIL ''A'' RIEŠENIE NAPOJENIA SVIETIDIEL LAMELY 1

MIERKA 1:20



DETAIL ''C'' RIEŠENIE NAPOJENIA SVIETIDIEL LAMELY-VEJÁR

MIERKA 1:20



UPOZORNENIE:

NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTAN. STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEK. STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

UPOZORNENIE:

PROTIPOŽIARNY PRESTUP - PO VYHOTOVENÍ KÁBLOVEJ TRASY JE POTREBNÉ PRESTUP ZABEZPEČIŤ VHODNOU UPCHÁVKOU VOČI POŽIARU PRI PRESTUPE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽIAMI OBSAHUJÚCIMI PRESTUPY.

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

1+N+PE~ 50Hz 230V, TN-S
2-60V DC SELV

Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019:

čl. 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu:
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
- čl. A.2 Zábrany alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche:
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.4 Systém TN

čl. 412 Ochranné opatrenie dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl. 414 Malé napätie SELV a PELV

PROSTREDIE A KRYTIE:

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA V RIEŠENOM PRIESTORE OBJEKTU SA NACHÁDZA V PROSTREDÍ DEFINOVANOM PROTOKOLOM O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV KTORÝ JE SÚČASŤOU PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE V STUPNI RP.

LEGENDA ELEKTRO ZNAČIEK

- NAPÁJAČ S DÁTOVÝM MODULÁTOROM
- PROTIPOŽIARNY PRESTUP
- STUPAČKA - KÁBLOVÁ TRASA KLESÁ SMEROM DOLE
- STUPAČKA - KÁBLOVÁ TRASA PRICHÁDZA Z NIŽŠIEHO PODLAŽIA A STÚPA ĎALEJ SMEROM HORE NA VYŠŠIE PODLAŽIA
- STUPAČKA - KÁBLOVÁ TRASA PRICHÁDZA Z NIŽŠIEHO PODLAŽIA
- SVIETIDLO TYP CG12RGBW
- SVIETIDLO TYB RE3RGBW
- KÁBEL H07RN-F 4x2,5
- KOMBINOVANÝ 4-žilový NAPÁJACÍ KÁBEL (silový+dátový)
- KOMBINOVANÝ 3-metrový 4-žilový PREPOJOVACÍ KÁBEL (silový+dátový)
- ROZBOČOVACIA KRABICA ABOX

rev.0 - 08.04.2021

VYPRACOVAL:	ING. Š. BÁLINT	KONTROLOVAL:	ING. M. KULAČ	ZODP. PROJEKTANT:	ING. M. KULAČ
INVESTOR:	Národná Banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto				
NÁZOV STAVBY:	**MODERNIZÁCIA ILUMINÁCIE BUDOVY NBS**				
OBJEKT:	**NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA**				
MIESTO:	Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto				
NÁZOV VÝKRESU:	TRASOVANIE KÁBLOV - 7.NP				
STUPEŇ DOK.:	REALIZAČNÝ PROJEKT				

dlb corporation s.r.o.
Mierové námestie 5010/15
Senec 903 01
Slovakia
info@dlbcorporation.eu
tel.: +421 911 213 586
komplexné projektovanie v elektrotechnike

PROFESIA: ELEKTRO
DÁTUM: 11/2020
MIERKA: 1:250
FORMÁT: 3xA4
Č. VÝKRESU: E4

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM A NEMÔŽE BYŤ UŽÍVANÝ BEZ SÚHLASU AUTORA. / THIS DOCUMENT IS COPYRIGHTED AND SHALL NOT BE USED WITHOUT THE PERMISSION OF THE DESIGNER.