



ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

1+N+PE~ 50Hz 230V, TN-S

2-60V DC SELV

Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019:

čl. 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu:

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábrany alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche:

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.4 Systém TN

čl. 412 Ochranné opatrenie dvojité alebo zosilnená izolácia

čl. 414 Malé napätie SELV a PELV

PROSTREDIE A KRYTIE:

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA V RIEŠENOM PRIESTORE OBJEKTU SA NACHÁDZA V PROSTREDÍ DEFINOVANOM PROTOKOLOM O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV KTORÝ JE SÚČASŤOU PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE V STUPNI RP.

LEGENDA ELEKTRO ZNAČIEK

- PROTIPOŽIARNY PRESTUP
- STUPAČKA - KÁBLOVÁ TRASA STÚPA SMEROM HORE NA VYŠŠIE PODLAŽIA
- STUPAČKA - KÁBLOVÁ TRASA PRICHÁDZA Z NIŽŠIEHO PODLAŽIA
- KRABICA SCABOX PRE SWITCH

UPOZORNENIE:

PROTIPOŽIARNY PRESTUP - PO VYHOTOVENÍ KÁBLOVEJ TRASY JE POTREBNÉ PRESTUP ZABEZPEČIŤ VHDNOU UPCHÁVKOU VOČÍ POŽIARU PRI PRESTUPE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽIAMÍ OBSAHUJÚCIMI PRESTUPY.

rev.0 - 08.04.2021

VYPRACOVAL:	ING. Š. BÁLINT	KONTROLOVAL:	ING. M. KULAČ	ZODP. PROJEKTANT:	ING. M. KULAČ	dlb corporation	dlb corporation s.r.o. Mierové námestie 5010/15 Senec 903 01 Slovakia info@dlbcorporation.eu tel.: +421 911 213 586
INVESTOR:	Národná Banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto					komplexné projektovanie v elektrotechnike	
NÁZOV STAVBY:	MODERNIZÁCIA ILUMINÁCIE BUDOVY NBS					PROFESIA:	ELEKTRO
OBJEKT:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA					DÁTUM:	11/2020
MIESTO:	Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto					MIERKA:	1:250
NÁZOV VÝKRESU:	TRASOVANIE KÁBLOV - 21.NP					FORMÁT:	2xA4
STUPEŇ DOK.:	REALIZAČNÝ PROJEKT					Č. VÝKRESU:	E5