



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
01	SCHODISKO	13.80
02	PRIESTOR PRE OSLUHU	13.80
03	ROZDEĽ. PRIESTOR	29.95
04	STROJOVNÁ VÝTAHOV	23.27
05	KOTOLNÁ	14.69
06	VÝMENNIKOVÁ STANICA	95.26

LEGENDA POTRUBÍ

Existujúce, bez zmeny	
Vrätne potrubie	
Prívodné potrubie	
Novovytvorené	
Vrätne potrubie	
Prívodné potrubie	
Podtlakové potrubie	
Plnicie potrubie	
Studená voda	

Izolácie
Izolácia do DN 80 - hrúbka 40 mm
Izolácia do DN150 - hrúbka 50 mm
Izolácia DN250 - hrúbka 70 mm

Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Projektová spoločnosť
ING.DRAGUN	ING.DRAGUN	ING.DRAGUN	ING.DRAGUN s.r.o.
Investor :	Projektová spoločnosť		
Názov akcie :	Rekonštrukcia plynovej kotolnice v bloku D1		
Projekt :	Rekonštrukcia plynovej kotolnice v bloku D1		
Zákazka :	P10-2020		
Forma :	10 x A4		
Profesia :	VYKUROVANIE		
Obsah výkresu :	Pôdorys kotolne		
TENTO VÝKRES NESMIE BYŤ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU FYZIC. A/BO. ROZMNOŽOVANÝ A SMIE BYŤ ROZPUŠŤENÝ LEN NA ÚČEL VYKONÁVANIA PRÁCE	Číslo výkresu :		
	UK-02		