



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

REKTORÁT

Oddelenie centrálného obstarávania zákaziek

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky:

„Komplexná rekonštrukcia kotolne“

VYSVETLENIE_1

Otázka 1:

„Dovoľujeme si Verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie predložených súťažných podkladov k zákazke Komplexná rekonštrukcia kotolne.

Po preštudovaní predložených súťažných dokumentov sme zistili, že v časti ZTI (kotolňa) nám chýbajú expanzné nádoby pre ohrev TUV. V rámci PD je poskytnutá uchádzačom schéma bez spomínaných expanzných nádob. Je teda poskytnutá správna schéma? Podľa nášho názoru by sa malo v rámci VV a PD uvažovať s dvoma expanznými nádobami (DT 100) pre správnu funkčnosť diela. Je možné, že Obstarávateľ disponuje s pôvodnými expanznými nádobami. Pri ATS je zakreslený jeden kus DT 100.

Prosíme Verejného obstarávateľa o vysvetlenie.“

Odpoveď 1:

Príprava TUV je prietokovým ohrevom cez výmenník tepla s akumuláčnou nádobou. Teplá úžitková voda sa pripravuje vo výmenníku tepla a nie v akumuláčnej nádobe. Objem vody vo výmenníku tepla je cca 3 – 5 l. K takémuto objemu prislúcha max expanzná nádoba 8 l. Pri príprave TUV cez výmenník tepla nie je zvykom z dôvodu objemu vody vo výmenníku priradiť expanznú nádobu.

Priradiť expanznú nádobu o objeme 100 l ku každému výmenníku tepla na prípravu TUV by bolo nadbytočné.

13. 07. 2021

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci OCOZ RUK