



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ STANOVISKO

č. 3862/3/2018

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 27.8.2018
Názov zariadenia: Lanový osobný výťah
Typové označenie: LG Double Space 400 99N
Zaradenie zariadenia: zariadenie skupiny A písm. c1
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1)
Rok výroby: 2018
Výrobca: LIFT COMPONENTS s.r.o., Karviná, ČR
Spracovateľ dokumentácie: Ing. Zoltán Lukáč, Košice
Umiestnenie zariadenia: Sládkovičova 3, Košice
Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, Košice

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko


konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa NV-235/2015 Z.z., Vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Výrobca bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Košice o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Košiciach dňa: 30.8.2018

n.z. 
za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Jozef Kozák
Vedúci oddelenia inšpektorov II



403438

OS11-017

Príloha k OS č. 3862/3/2018

Základné technické údaje: Nosnosť 400kg
Výška zdvihu 22,4m
Rýchlosť zdvihu 1m/s
Počet staníc 9

Predložená dokumentácia:

- Technická správa - 8 strán
- Zostavný výkres



N. 2.

Ing. Jozef Kozák

Vedúci oddelenia inšpektorov II