




 KÁBELOVÝ ŽLAB DROTENÝ 105X100

## KÁBELOVÝ ŽLAB DROTENÝ 300X100

▶ ◀ VKLADACIA I IŠTA PVC 80x40

01  DIALKOVÝ OVLÁDAČ CP-TOUCH - DODÁVKA VZT  
KÁBEL J-H(St)-H 2x2x0,5/PVC Ø16 KU OVLÁDAČU

RA		Regulátor ohrievača REG 230/400 - Dod. VZT
ST		Potrubný snímač teploty TGBK 330 - Dod. VZT
1.4		Elektrický ohrievač MBE 315 / 3.0 - Dod. VZT

ZAMEL		PREVED		MA		PODPS	
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel			<div>PEVLUMA</div> <div>s.r.o.</div> <div>Trieda KVP 6.4, 040 23 Košice</div> <div>Mobil 0905 984 309</div>			
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír						
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj						
OBC	Trenčín						
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín			POČET A4	3	STUPEŇ	P
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska angiografie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín SO 01 – Stavebné úpravy Angia Elektroinštalácia			DÁTUM	12/2020		
OBJ.-PS				Č.ŽAK.			
				02112020.EO			
OBSAH	Podorys 1.NP – Káblové trasy Napojenie VZT			MIERKA	1:50	Č.VÝKR.	05
				KÓTOVANÉ V	mm		