

3xCXKE-R O 35 + CXKE-R J 35 - HDV 1
v exist. chráničke

3xCXKE-R O 35 + CXKE-R J 35 + HDV 2
v exist. chráničke

SR 4

Adlerova 4

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293):

3/PEN AC 50Hz, 230V, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41)

neživé časti:

– samočinným odpojením napájania v sieti TN

živé časti

– krytmi a izoláciou

LEGENDA

⊙ Bleskozvod


○ Keramický obklad - odstrániť

▲ Hlavné vstupy do bytového domu

SVETELNÁ INŠTALÁCIA, N2XH J 4,1,5 mm2 PEVNE NA POVRCH V LIŠTE

A ✕ stropné, nástenné svetlo 230V, LED zdroj 18W, 3000K, IP 20
so spínačom prítomnosti

NO 📢 Svetlo núdzového osvetlenia, 230V, 4W, LED, IP 20, autonóm. zdroj 60 min IP 20



VEDÚCI PROJ.:	ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	JÚLIUS VASKO s.r.o. DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
	Ing. Vaško	Ing. Vaško		
INVESTOR:	Mesto Košice		DÁTUM:	01/2020
STAVBA :	Obnova bytového domu Adlerová 4, Košice		STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY
			PROFESIA:	ELEKTRO
Časť :	Elektroinštalácia - výmena stúpacích vedení		FORMÁT:	2 A4
			ZÁK. ČÍSLO:	
			MIERKA:	VÝKR. ČÍSLO:
OBSAH :	Pôdorys -1.NP		1:100	501