

Navrhovaný kábel NAYY-j 4x25 v káblovom výkope navrhovaného vonkajšieho osvetlenia slučkovany v stožiaroch VO

SO 01: úsek 13
 Projektované káblové NN vedenie NAYY-J 4x150, l=119m
 v úseku SR6 č.44 - SR6 č.48
SO 02: úsek 17
 Projektovaná chránička pre optiku HDPE 40/33, l=97m
 v úseku SR6 č.44 - príst. komora č.3

SO 03: úsek 18
 Plánované vedenie VO, l=167m
 v úseku SR6 č.13- SR6 č.44

-Existujúci stĺp VO s existujúcim osvetlením -bod napojenia káblového vedenia pre VO na Löfflerovej ulici


Navrhovaný osvetľovací bod:
 -nový rúrový stožiar H=6m(nad terénom)
 -Výložník 1-ramenný 1,5m so sklonom 0°
 -Stožiarová svorkovnica SR721-14/UN
 -Svietidlo s modulom GSM: do 40W

Projekt. káblové NN vedenie pre VO typu NAYY(AYKY) 4x25
 - vedenie bude uložené prevažne v chodníku a v trase "preslučkované" cez stožiare VO-dĺžka trasy cca 160m
 - stožiare VO vrátane svietidla budú osadené v zel. páse - č.parc. 2467

Navrhovaný kábel AYKY(NAYY)-j 4x25
 v ochrannej trubke uloženej v káblovom výkope
 Celková dĺžka trasy výkopu od bodu napojenia po bod VO5 je 160m / dĺžka kábla cca 185m:
 -kábel vyhovuje impedančnej slučke s istením:
 -poistky 3x 25A/gG,
 -resp.istič 25A/3B, max. 25A/3C

Káble pre VO budú uložené spolu s uzemovacím pásom FeZn 30x4 v káblovom výkope v riešení chodníku

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOVKOVÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. PRESNOS ORIENTAČNÁ



ELEKTRO
 Vypracoval/Zodp.projektant:
ING.RÓBERT PAPCUN
 Účel: P p R
 Ing.Róbert Papcun
 0944 421 930
 papcun@gmail.com
BR Vykonávanie odbornej prehľadky-revizie S13
Vyhláska č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

HIP/Gen.projektant:	Ing. Peter Mikita - VSD člen innogy	Dátum:	11/2019
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice	Formát:	A3 / 2 x A4
Stavba:	Košice, Svätoplukova, Thurzova, Kmeova, Jiskrova Alvinczyho, Masarykova - úprava NN	Mierka:	1:720
Objekt:	SO 03: VO- Verejné osvetlenie - ul. Löfflerova	Arch. č.:	201911-VO.7-62
Miesto:	Košice - Staré mesto, k.ú. Stredné mesto	Zmena.:	07/2019 - PSP
Názov výkresu:	Situácia - dispozícia obvodov	Arch. č.:	201907-VO-KE2-42
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona.Akokoľvek rozmnožovanie jej častí,alebo celku,prípadne využitie riešenia tretími osobami,resp. mimo uvedenej stavby,je trestné v zmysle zákona č883/1987 Z.z.		Výkresu č.:	-
		Výkres číslo:	E-1