

VO1.1
EV1

EV2
VO1.7

VO1.2
ED1

EV3
VO1.8

VO1.3
ED2

VO1.4
ED3

VO1.5
ED4

VO1.6
ED5

VO3.1

VO3.2

SO-02-VO
AYKY 4x25-J
obnova existujúceho káblového
vedenia VO v chodníku na Národnej
triede vo vlastníctve mesta Košice

SO-02-VO
AYKY 4x25-J
v káblovom výkope
na parc.č. 8157
na ulici Palkovičova

SO-02-VO
AYKY 4x25-J
v káblovom výkope
na parc.č. 8156
na ulici Družstevná

SO-02-VO
AYKY 4x25-J
obnova existujúceho káblového
vedenia VO v chodníku na Národnej
triede vo vlastníctve mesta Košice

-Existujúci trakčný stĺp
s existujúcim osvetlením
na 2-výložníku
-bod napojenia obnovy
káblového vedenia pre
VO na Národnej triede

existujúci trakčný
stĺp bez osvetlenia
bez výložníkov

existujúci trakčný
stĺp bez osvetlenia
bez výložníkov

existujúci trakčný
stĺp bez osvetlenia
bez výložníkov

EV1,2,3
existujúci trakčný stĺp
s existujúcim osvetlením
sodíkovou výbojkou
na výložníku 2,5m
-svietidlo vymeniť za
svietidlo LED 100-120W

ED1,2,3,4,5
-Existujúci trakčný stĺp
s 2-výložníkom bez osvetlenia
-2-výložník nahradíť 1-výložníkom
2,5m a doplniť LED svietidlom 100-120W


VO2.1,2,2
VO3.1,3,2
Osvetlenie bočných ulíc Palkovičova, Družstevná
nový osvetľovací stĺp s novým LED svietidlom
cca 40W -výška osadenia svietidla 8m nad terénom

Káblová trasa je vedená prevažne v chodníku
, pri križovaní s komunikáciou popod cestu
v spoločnom výkope s vedením NN v správe VSD a.s.

VO1.5
ED4
-Existujúci trakčný stĺp
s 2-výložníkom bez osvetlenia
výložník natočiť a osadiť svietidlami nasledovne:
-na 1. rameno osadiť LED svietidlo 100-120W na ulicu Národná tréda
-na 2.rameno osadiť LED svietidlo 40W na ulicu Družstevná

NAPŤAŽOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V 50Hz TN-C
3/PE/N AC 230/400V 50Hz TN-S

OCHRANA: STN 33 2000-4-41: PRI PORUCHE:
-samočinným odpojením v sieti TN
-doplnkové pospájanie
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-izolovaním živých častí
-zábraniami a krytmi,
doplnková:
-prúd. chráničmi



Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
papcun@gmail.com
elektró
projekt
revízie

Spracovateľ:
Gen. projektant: Ing.M.Berežňanin, Ing.T.Girmala
Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
Stavba:
Košice - Národná tréda, Cimbornkova
Alešovo nábřežie - úprava NN siete
Objekt:
SO 02 - VO-Verejné osvetlenie
Miesto:
MČ Košice - Sever, k.ú. Severné mesto
Názov výkresu:
Situácia - dispozícia obvodov

Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
papcun@gmail.com
elektró
projekt
revízie

Vykonal: **Ing. Róbert Papcun**
Vykonávanie odbornej prehliadky-revizie S13
Vyhlásky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

ELEKTRO
Vypracoval/Zodp. projektant:
ING. RÓBERT P APCUN
Účel:
PSP

Dátum:	08/2019
Formát:	A3 / 2 x A4
Mierka:	1:800
Arch. č.:	201907-VO-KE.2-41
Zmena č.:	-
Arch. čísla:	-
Výkresu č.:	-
Výkres číslo:	E-1

celku, prípadne využité riešenia tretimi osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.

50 0 METERS 50 100 150