



PRIESTOROVÉ USPORIADANIE NA NÁRODNEJ TRIEDE
VO1.2/ED1 - VO1.6/ED5



PRIESTOROVÉ USPORIADANIE NA ULICI PALKOVIČOVA, DRUŽSTEVNÁ
VO2.1-2.2 , VO3.1-3.2



Výber pevnosti stĺpov ulica Palkovičova, Družstevná:
 Veterná trieda II - 26m/s
 Kategória terénu III - predmestie, obce
 (budovy sú priemerne nižšie ako 15m - podmienka pre kategóriu terénu IV)

Výber pevnosti stĺpov ulica Národná trieda
 Veterná trieda II - 26m/s
 Kategória terénu IV - 15% zastavanosť budovami vyššími ako 15m

**PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ
 VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI
 KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU
 - PRESNOSŤ ORIENTAČNÁ**

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

a) ochrana základná (pred priamym dotykom) - izolovaním živých častí/zábranami a krytmi

b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche



**Vykonávanie odbornej
 prehliadky-revizie §13
 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 elektrických zariadení**

elektro
 od projektu
 po revíziu
projekt
 Ing. Róbert Papcun
 0944 421 930
 rpapcun@gmail.com

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice	HIP/Gen. projektant: Ing.M.Berezňanin, Ing.T.Girmala	Dátum: 08/2019	Vypracoval: Ing.Róbert PAPCUN
Miesto: MČ Košice - Sever, k.ú. Severné mesto	Mierka: -	Zodp. proj. ing.Róbert PAPCUN	
Stavba: Košice - Národná trieda, Cimborkova Alešovo nábrevie - úprava NN siete	Objekt: SO 02: Verejné osvetlenie	Obsah: Uloženie VO	Stupeň: PSP
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.	Zmena: -	časť: ELEKTRO	Archív.č.: 201907-VO-KE.2-41 Výkres č.: E-2