



LEGENDA:

- svietidlo LED parkové 70W, osadené na pozinkovanom stožiare v=4m (napr. ST140/60) pre stožiare č. 1-20; v=3m (napr. ST130/60) pre stožiare č. 21-28
- reflektory LED UX-Sport-V2, 240W, 30 720 lm, 4000 K, Ra>70, IP66 osadené na dvojramennom výložníku, pozinkovaný stožiar v=8m (napr. ST280/60)
- rozvodná skriňa pilierová so zemným dielom
- káble AYKY uložené v zemnej rýhe

PRIEČNY REZ
uloženie v rýhe

PRIEČNY REZ
uloženie pod chodníkom

DRUH ROZVODNEJ SIETE :
3 PEN, 50Hz, 400V/ TN-C
Ochrana samočinným odpojením napájania

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..
Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír Hundák		PSK elektro s.r.o. Bytčianska 499/130 010 03 Žilina tel. +421 910 596 481
VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Hundák		
KONTROLOVAL	Ing. Peter Pullmann		

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Celutna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		
STAVEBNÍK	Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava		
PARCELA	RN C č. 5671/98	STUPEŇ	DRS
STAVBA	Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave	PROFESIA	ELEKTRO
OBJEKT	SO-06 Osvetlenie areálu školy	FORMÁT	A4 x 6
VÝKRES	SITUÁCIA	DÁTUM	11/2019
		MIERKA	1:400
		ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018
			2