



SVETELNÁ INŠTALÁCIA, N2XH J 4,x1,5 mm2 PEVNE NA POVRCH V LIŠTE

A  stropné, nástenné svetlo 230V, LED zdroj 18W, 3000K, IP 20  
so spínačom prítomnosti

NO  Svetlo núdzového osvetlenia, 230V, 4W, LED, IP 20, autonom. zdroj 60 min IP 20

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293):

3/PEN AC 50Hz, 230V, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 2000-4-41)

neživé časti:

– samočinným odpojením napájania v sieti TN

živé časti

– krytmi a izoláciou

|               |   |             |   |                |
|---------------|---|-------------|---|----------------|
| VEDÚCI PROJ.: | ZODP. PROJ.:                                | VYPRACOVAL: | JÚLIUS VASKO s.r.o.<br>DUNAJSKÁ 12, KOŠICE<br>tel: 0908982286 |                |
|               | Ing.Vaško                                   | Ing.Vaško   |   |                |
| INVESTOR:     | Mesto Košice                                |             | DÁTUM:  | 01/2020        |
| STAVBA :      | Obnova bytového domu Adlerová 4, Košice     |             | STUPEŇ:   | PROJEKT STAVBY |
|               |   |             | PROFESIA:   | ELEKTRO        |
|               |   |             | FORMÁT:   | 2 A4           |
| Časť :        | Elektroinštalácia - výmena stúpacích vedení |             | ZÁK. ČÍSLO:   |                |
|               |   |             | MIERKA:   | VÝKR. ČÍSLO:   |
| OBSAH :       | Pôdorys - 2-9.NP                            |             | 1:100   | 502            |