

CEVING, s.r.o.
P.O.BOX A-15
Krivá 18
040 01 Košice

Váš list zo dňa/Vaša zn
Kn/2020/110

Naša značka
576/06/2020

Vybavuje /linka
Martin Kopera
055/30 12345

Košice
10/07/2020

VEC: vyjadrenie

Požiadali ste nás v zastúpení stavebníka Mesto Košice o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí na parc. č. 265/1, 265/2, 265/3, 2549 v k. ú. Stredné mesto pre stavbu: „Športová hala p. č. 265/1, Košice – Staré mesto“.

Naša spoločnosť v uvedenej lokalite má vlastné siete a zariadenia. Tie sme Vám informatívne zakreslili do Vami predloženej situácie.

Pri realizácii prác žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Toto vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová

Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby