



Váš list číslo/zo dňa: 654357/2020/11.12.2020  
 Naše číslo: 20860/2020/  
 Vybavuje: Ing. Vladimír Filo  
 Telefón/E-mail: /filo\_vladimir@vsdas.sk  
 Miesto/Dátum: KE/16.12.2020

**Radoslav Levčík, Ing.**  
**CEVING s.r.o.**  
**Krivá 18**  
**040 01 Košice**

**Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie**

Názov stavby: Športová hala Angels Aréna - Rekonštrukcia a modernizácia - Zriadenie náhradného zdroja  
 Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Košice - Staré Mesto 040 01, Hviezdoslavova 8, č. parcely: 265/1

Bez elektrického vykurovania

**Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete**

	Existujúci	Odsúhlasený
Povolené istenie elektrickej prípojky	A	225 A
Ampérická hodnota ističa	400 A	200 A
Odsúhlasená maximálna rezerv. kapacita pripojenia	0 kW	0 kW
Spôsob merania spotreby elektriny	polopriame - NN	polopriame - NN
Hodnota prevodu meracieho transf. prúdu MTP	200/5 A/A	200/5 A/A
Typ prípojky	trojfázová	trojfázová

Napájacia trafostanica : TS0220-0525 Košice kpt. Nálepku  
 Číslo NN vývodu : 00000220-S-J-ST-00222-N1-010  
 EIC : 24ZVS0000066096H

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

**Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Športová hala Angels Aréna - Rekonštrukcia a modernizácia - Zriadenie náhradného zdroja

Žiadateľ (investor): Mesto Košice, Trieda SNP č.48/A, Košice

Miesto stavby: Košice, ul. Hviezdoslavova č.8, parc.č. 285/1, k.ú. Stredné Mesto

Zodpovedný projektant: Ing. V. Klešč

Požadovaná MRK: 200A/3B

Spôsob merania: Polopriame, MTP 200/5A

Stupeň projektu: Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie

Členenie stavebných objektov z hľadiska zabezpečenia elektrickou energiou:

SO-06 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

SO-05 PREKLÁDKA NN VEDENÍ

**Kontakty**

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 14111/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
 Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





## SO-07 DIESEL AGREGÁT

Popis navrhovaného riešenia:

## SO-06 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

Projektová dokumentácia je riešená ako projekt pre stavebné povolenie. Rieši odberné elektrické zariadenie – návrh elektromerového rozvádzača RE a vývody na RH a rozvádzač MaR KOST.

Taktiež sa rieši zapojenie ex. kábla na AB.

**Existujúci stav:** Objekt športovej haly je napojený z prípojovej skrine RIS osadenej pri objekte.

Prípojka NN je ukončená v rozvádzači RH, kde je riešené aj spoločné meranie spotreby pre športovú halu a AB.

Vývod na AB je istený 50 A ističom a orientačne meraný DIN elektromerom. Vedľa prípojovej skrine RIS sú umiestnené 3 elektromerové rozvádzače pre meranie spotreby na IKD, rampa parkovisko a TEHO.

### Navrhovaný stav :

V mieste osadenia skrine RIS a RE sa v stavebnej časti rieši osadenie únikového východu. Z toho dôvodu sa v rámci prekládky NN vedení (SO 05) rieši výmena a nové umiestnenie skrine RIS a v tomto objekte sa rieši návrh elektromerového rozvádzača RE. Elektromerový rozvádzač je navrhnutý skriňového oceľoplechového vyhotovenia, rozvádzač sa umiestni na stenu z vonkajšej strany objektu. V rozvádzači sú umiestnené existujúce merania, ktoré sú umiestnené v samostatných rozvádzačoch a merania spotreby pre ŠH, AB a OST (UK športovej haly). V tomto projekte sa taktiež riešia káblové prepojenia na hlavný rozvádzač ŠH (cez rozvádzač dieselagregátu), na OST a rieši sa aj zapojenie ex. vývodového kábla na AB.

## SO-05 PREKLÁDKA NN VEDENÍ

PD rieši Prekládku NN vedení a zariadení umiestnených v mieste nových únikových východov zo športovej haly. Jedná sa o prekládku prípojovej skrine RIS a elektromerových rozvádzačov zo západnej strany haly a o prekládku platobného terminálu pre rampové parkovisko umiestnené na východnej strane haly.

### Existujúci stav:

V rohu na západnej strane haly je v súčasnosti umiestnená skriňa RIS – SR8 – 051001- DINO. Do tejto skrine sú urobené privody z Kuzmányho 3 a z ČSA 4. Vývody z tejto skrine sú na športovú halu (spolu s AB) a na zariadenia umiestnené okolo haly. Vedľa skrine RIS sú umiestnené 3 elektromerové rozvádzače.

Taktiež na východnej strane haly je umiestnený platobný terminál pre rampové parkovisko. Všetky tieto zariadenia sú v novom stave umiestnené pred novými únikovými východmi z haly. Vzhľadom na to, sa v tomto objekte rieši prekládka jednotlivých skriň a platobného terminálu.

### Navrhovaný stav:

Prekládka prípojovej skrine. Vzhľadom na to, že sa v SO 05 OEZ rieši nový združený elektromerový rozvádzač RE osadený na južnej strane haly, rieši sa v tomto projekte zmena skrine RIS – SR8 na RIS – SR5 4/2 o veľkosti skrine DINO (šírka skrine 600 mm). Do novej skrine RIS sa presmerujú cez spojky existujúce privodné vedenia z Kuzmányho a ČSA. Ďalej do novej skrine sa presmerujú vývody, ktoré nemajú pri skrine RIS elektromerové rozvádzače. Jedná sa o vývod na DPMK (kábel CYKY-J 4x4) a o nezistený vývod bez poistiek – kábel NAYY-J 4x25. Z novej skrine sa taktiež napojí elektromerový rozvádzač RE. Elektromerový rozvádzač RE rieši SO 06 OEZ, a v RE sú riešené elektromery preložené z elektromerových rozvádzačov umiestnených vedľa pôvodnej skrine RIS. Jedná sa o vývod na IKD, TEK (W C), rampa parkovisko. Zaústenie vývodových káblov do rozvádzača RE je predmetom tohto projektu. Ďalej sú v RE umiestnené merania pre športovú halu, TEHO (výmenníková stanica v ŠH) a pre vedľajšiu AB (v súčasnosti je AB a ŠH meraná spoločne v RH v hale). Kábel na AB bude len presmerovaný z pôvodného RH do novej skrine RE – presmerovanie rieši tento projekt.

Predmetom tohto projektu je aj prekládka platobného terminálu pre parkovisko, platobný terminál sa

### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





premiestni mimo nový východ z haly a cez spojku sa napojí na pôvodný kábel. Prekládku kamery pre platobný terminál riešia slaboprúdové rozvody tejto stavby.

### SO-07 DIESELAGREGÁT

Tento projekt rieši osadenie dieselagregátu pre zálohovanie celej spotreby objektu.

Elektrický zdrojový agregát s naftovým motorom o výkone 175/140 kVA/kW je navrhovaný ako náhradný zdroj elektrickej energie pre potreby zaistenia celého výpočtového výkonu stavby. Účelom inštalácie náhradného zdroja je zabezpečenie napájania zariadení tak, aby sa zabezpečilo odohranie celého podujatia v športovej hale. Pre záložné napájanie je projektovaný zdroj napájania MP 175 I.

#### Rozvádzač ATS.

Rozvádzač dieselagregátu ATS je umiestnený na spoločnom ráme s dieselagregátom a slúži pre automatické naštartovanie dieselagregátu a jeho pripojenie k hlavnému rozvádzaču.

Automatický chod dieselagregátu je pri podujatiach odvodený od výpadku siete. Pri bežnej prevádzke haly na tréningové účely sa automatická prevádzka prepne do ručnej a chod bude len v prípade požiadavky prevádzky.

#### Inštalácia

Predmetom tohto projektu je osadenie dieselagregátu do miestnosti v m.č. 0.04.

Motorgenerátor (dieselagregát) typu MP 175 I je navrhnutý vnútorného odhlučneného vyhotovenia určený na záložnú výrobu elektrickej energie. Dieselagregát je navrhnuté umiestniť na základ, ktorý určí vybraný dodávateľ DA. Rozvádzač pre DA ozn. ATS je umiestnený na spoločnom ráme s DA. Prepojovacie káble medzi DA a rozvádzačmi sú uložené pod omietkou a pevne na rošte.

### Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami, ktoré požadujeme zapracovať do PD pre realizáciu a zaslať ku nám na posúdenie :

- požadujeme SO-05 PREKLÁDKA NN VEDENÍ rozdeliť na SO preložku RIS skrine RIS8 (ozn. R0220-051001 Kuzmányho - športová hala A a SO preložky OEZ (RE) s SPP (ozn. R0220-051002 Kuzmányho - športová hala B)
- požadujeme v SO-06 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE uviesť špecifikáciu skupinového RE z dôvodu dodržania požiadaviek uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“
- v SO-05 PREKLÁDKA NN VEDENÍ je uvedená RIS-SR5 (ozn.ozn. R0220-051001 Kuzmányho - športová hala A)-požadujeme zameniť za RIS-SR8
- v SO-07 DIESELAGREGÁT požadujeme previesť úpravy zabezpečujúce zabráneniu dodávky el. energie pri výpadku do distribučnej siete VSD a.s. v zmysle dole citovaných podmienok :
  - S pripojením náhradného zdroja elektriny súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
- Náhradný zdroj elektriny (ďalej „NZE“) je určený výhradne pre napájanie odberného elektrického zariadenia počas beznapätového stavu v distribučnej sústave (ďalej „DS“), pričom povinnosťou odberateľa je zabezpečiť spoľahlivé technické a elektrické oddelenie odberného elektrického zariadenia (ďalej „OEZ“) zálohovanej časti inštalácie od DS. Počas prevádzky NZE nesmie dôjsť k zavlečeniu napätia z NZE do DS.
- PDS nezodpovedá za škody na zariadení OEZ, alebo DS, ktoré vznikli v dôsledku prevádzky NZE.

Projektovú dokumentáciu (ďalej „PD“) vypracovanú elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie v digitálnej forme (\*.pdf – skrátené názvy bez diakritiky). Štruktúra a obsah projektovej

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





dokumentácie je zverejnená na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) v časti Domov / Dodávateľia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne.

PD zapojenia NZE musí obsahovať:

- popis spôsobu blokácie, ktorým sa zabráňuje paralelnej prevádzke náhradného zdroja s DS VSD, a.s.,
- 1-pólovú schému zapojenia NZE do inštalácie OEZ, vrátane hlavného rozpojovacieho miesta (ďalej „HRM“), t.j. spínacieho prvku, ktorý zabezpečuje bezpečné odpojenie (blokáciu) NZE od DS VSD, v prípade jej bez napätového stavu,
- požadujeme použiť podpäťovú ochranu (môže byť súčasťou riadiaceho systému) s nastavením 0,7Uf (NZE Pinšt do 100kW) resp. 0,7Un (NZE Pinšt nad 100kW) a oneskorením vypínania 0,1s,
- požadujeme zabezpečiť, aby pri výpadku ovládacieho resp. napájacieho napätia, alebo pri vnútornej poruche ochrany, bolo v automatickom režime blokované prepnutie hlavného rozpojovacieho miesta HRM,
- z dôvodu prípadných manipulácií v DS (pri vyhľadávaní miesta poruchy), požadujeme pri opätovnom pripájaní do DS sledovať prítomnosť napätia minimálne po dobu 30s (NZE Pinšt do 100kW) resp. 15min. (NZE Pinšt nad 100kW).

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o zmenu MRK, rekonštrukciou a modernizáciou existujúceho zariadenia i zriadením náhradného zdroja (list č.19558/2020/5100886345 zo dňa 20.11.2020)

Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému a stavebnému povoleniu.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.:

§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: majetkové rozhranie sa preložkou RIS skrine nemení a ostáva pôvodné-majetok VSD a.s.

2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.

Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku.

3. Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)
- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí

Právoplatné stavebné povolenie

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, resp. na odčlenenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou

Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu

Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)

- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby

- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku

- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.

- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Siet'ový inžiniering oblasť Košice mesto I a II, kontaktná osoba p. Obyšovská, tel. 055/610 2425, obysovskailona@vsds.sk.

6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: [standardizacia@vsds.sk](mailto:standardizacia@vsds.sk).

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.

11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

• Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

• Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

• Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s.

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA





uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).

- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

- Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Tibor Gazsi  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a  
NN

Ing. Vladimír Fiľo  
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

#### Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA