



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice  
Tel.: 055/795 21 11 · fax: 055/795 26 60  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460  
DIČ: 202 006 3518  
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:  
UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX  
ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX  
VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

CEVING s.r.o.  
Krivá č. 18  
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka  
64565/2020/KO

Vybavuje/telefón  
Kováčsová/055/7952 – 491  
dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice  
17.06.2020

Vec

Košice I, k. ú. Stredné mesto, Športová hala - p. č. 265/1, 265/2, 265/3, 2549  
Vyjadrenie k podzemným zariadeniam

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 09.06.2020 ste nás požiadali o zakreslenie našich podzemných zariadení v Košiciach, Športová hala – p. č. 265/1, 265/2, 265/3, 2549, k. ú. Stredné mesto. V našej databáze evidujeme v záujmovom území ŠK Športhala, ako odberateľa pitnej vody a producenta odpadových a zrážkových vôd, č. OM 3\*0504.

Trasu verejného vodovodu L DN 100, 125, 300 a verejnej jednotnej kanalizácie DN 1600/2200, 300/450, 400/600 vo Vami vyznačenom záujmovom území a v jeho blízkosti sme Vám **informatívne** zakreslili do priloženej situácie. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke cca 1,0 – 1,5 m. Verejná kanalizácia je uložená hlbšie ako verejný vodovod. Tieto hĺbky uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia môžu byť informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu kanalizačného a vodovodného potrubia, ako aj prípojok, žiadame určiť našimi pracovníkmi priamo v teréne vytýčením na základe objednávky.**

Nakoľko vo Vašej žiadosti bližšie nešpecifikujete dôvod, pre ktorý je vyjadrenie potrebné, upozorňujeme Vás, že pri projektovaní akejkoľvek stavby žiadame dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizáciu, t. j. do DN 500, vrátane, minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5 m na obidve strany potrubia.

V prípade zmeny napojenia objektu na naše inžinierske siete žiadame predložiť našej spoločnosti VVS a.s. na vyjadrenie projektovú dokumentáciu. Napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu je možné riešiť v technicky optimálnom bode podľa uváženia projektanta v závislosti od požadovaných kapacít sietí. V projektovej dokumentácii musí byť jednoznačne daný bod napojenia na verejný vodovod a musí byť vypočítaná potreba vody. Vodomernú šachtu na vodovodnej prípojke a kanalizačnú šachtu na kanalizačnej prípojke je žiadateľ povinný vybudovať podľa typovej schémy prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vzdialenosti **max. 1 meter za hranicou pozemku, avšak max. do 10 metrov od bodu napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.** Vodomerná šachta musí byť vodotesná pre jeden vodomerný o vnútorných rozmeroch min. 900 šírka x 1200 dĺžka x 1600 hĺbka mm alebo kruhová DN 1000 mm (vnútorný priemer), resp. v závislosti od veľkosti navrhovanej vodovodnej prípojky.

V prípade, ak bude objekt zásobovaný jestvujúcou vodovodnou prípojkou a odkanalizovaný jestvujúcou kanalizačnou prípojkou, požadujeme predložiť na odsúhlasenie navrhované riešenie aj s kapacitným prehodnotením jestvujúcej vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Pri realizácii výkopových prác žiadame v miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.

Pri prípadnej zmene nivelety terénu, žiadame aby zariadenia zasahujúce do úrovne terénu boli zdvihnuté do nivelety novo navrhovanej úpravy. Zmena nivelety môže byť max.+ 15 cm.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní zachovať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred vypracovaním projektovej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane prípojek v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t.č. 0902968261.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460, IČ DPH/SK2020063518  
Závod Košice - 3 -

Ing. Ivan Dubovský  
riaditeľ závodu

Príloha  
1 x situácia

Kópia  
Závod KE -TO , F1.6/ 5

UIAaKM-009-2011



1:750

- 1080 108
- KANALIZACJA